OPIS PRZEDMIOTU ZAMWÓWIENIA

„Zakup sprzętu informatycznego dla jednostek garnizonu opolskiego zadanie 2”

I. Zasilacz awaryjny – ilość: 40 szt.
(CPV 31682530-4 – Awaryjne urządzenia energetyczne)

Cecha	**Opis wymagań minimalnych**	
1.	Rodzaj sprzętu	Zasilacz awaryjny UPS
2.	Zastosowanie	Wolnostojący
3.	Moc wyjściowa pozorna	1500 VA
4.	Moc wyjściowa czynna	900 W
5.	Napięcie wejściowe	230 V
6.	Częstotliwość	50 Hz
7.	Zakres napięcia wyjściowego	230 V
8.	Kształt napięcia wyjściowego	Modyfikowana fala sinusoidalna
9.	Czas przełączania na UPS	2 – 6 ms
10.	Czas ładowania	8 godz.
11.	Rodzaj gniazd	4 x Schuko
12.	Ilość gniazd wyjściowych	4 szt.
13.	Interfejs	USB
14.	Gwarancja	24 miesiące (kryterium oceny oferty)