


Wymiana głównej tablicy elektrycznej i wykonanie wyłącznika p.poż w budynku
przy ul. Płochy 2

W ramach prac należy przewidzieć wykonanie:

- Zabudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu na zasadzie jednostkowego dopuszczenia wraz z uzgodnionym projektem przez rzeczoznawcę ds. ppoż. Projekt musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania;
- Opracowania schematu zasilania budynku wraz z schematem strukturalnym tablicy rozdzielczej – głównej oraz administracyjnej wykonanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania;
- Demontaż istniejącej tablicy głównej budynku;
- Wymianę tablicy głównej budynku, w której zabudowany jest układ SZR oraz tablica administracyjna wraz z wyposażeniem;
- Uruchomienie instalacji;
- Wykonanie pomiarów odbiorczych.

KIEROWNIK
Administracji "Kokociniec"

mgr Grzegorz Maciaszek

mgr inż. Martyna Dykta
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UPR. NR SLK 9140/PWBE/20