



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBÓRZ
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, tel.: 22 832 46 00, 22 832 45 50
e-mail: osir@osir-zoliborz.waw.pl
<https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-zoliborz>



Warszawa

Nr sprawy ZO-OSIR.154.2026

Warszawa 06.05.2026 r.

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 którego przedmiotem jest: Sukcesywna dostawa „chemii basenowej” na potrzeby stacji uzdatniania wody znajdującej się na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie na 2026r.

Zamawiający informuje, że do zapytania ofertowego wpłynęło pytanie na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

„W związku z zapisami dokumentu pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie pozycji nr 1, tj.: „Podchloryn sodu stabilizowany w roztworze – ilość 16 000 kg”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie:

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w szczególności Załącznik nr 2 „WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ WODA NA PŁYWALNIACH”, część A, który określa zawartość wolnego chloru w wodzie basenowej na poziomie:

- 0,3–0,6 mg/l dla wody w niecce basenowej,
- 0,7–1,0 mg/l dla wody w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

prosimy o potwierdzenie: Czy oferowany środek ma wykazywać skuteczność dezynfekcyjną przy stężeniach wolnego chloru określonych w ww. rozporządzeniu, czy też Zamawiający dopuszcza stosowanie środka wymagającego osiągnięcia innych (wyższych) stężeń chloru wolnego w wodzie basenowej w celu przeprowadzania skutecznej dezynfekcji?”

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza stosowania środka wymagającego innych (wyższych) stężeń chloru wolnego w wodzie basenowej. Środek musi wykazywać skuteczność dezynfekcyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

Michał Szpakiewicz