



Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Celejowie
Celejów 68, 24-120 Kazimierz Dolny
Sekretariat: tel. (081) 881 02 11; fax. (081) 882 04 49
E-mail: sekretariat@spzolcelejow.pl Internet: www.spzolcelejow.pl
NIP: 716-19-46-766; REGON: 430992738-00010; KRS: 0000003515

znak sprawy DA.252.05.2026.HZ

Celejów dnia, 07.05.2026 r.

znak sprawy: DA.252.05.2026.HZ

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont elewacji Oddziału II – Pałac wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianą okien, remontem więźby dachowej oraz wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian poniżej gruntu oraz docieplenie stropu w SP PZOL Celejów**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) przekazuje treść pytań dotyczących **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie z dnia 06.05.2026

Pytanie 1 – Czy budynek posiada instalację odgromową jeżeli tak to proszę o udostępnienie projektu instalacji odgromowej oraz uziemiającej, czy demontaż i remont instalacji odgromowej i uziomów jest objęty zakresem zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu instalacji odgromowej. Instalację odgromową należy zdemontować ze względu na kolizję z robotami związanymi z wymianą pokrycia dachowego i robotami elewacyjnymi. Po wykonaniu robót dachowych i elewacyjnych, instalację odgromową należy odtworzyć z nowych materiałów.

Informujemy, iż pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.