

Arkusz1

Lp.	Miejsce instalacji	Nazwa urządzenia/Marka	Ilość czynnika [kg]	Rodzaj czynnika	Wycena
1	Rozdzielnia, UPS 028	AUX	2,20 kg 4.594 kg	R-410 a EqCO2	
2	Centralna Dyspozytornia 027	Hokkaido	3,1 kg 6.473 kg	R-410 a EqCO2	
3	paw. 1-A pomieszczenie UPS 06	AUX	1,80 kg 3.758 kg	R-32	
4	pom. Serwerowni 013	General Inwertor	1,35 kg 2.818 kg	R-410 a EqCO2	
5	Serw. 017	GREE	1,80 kg 3.758 kg	R-410 a EqCO2	
6	Kardiologia 1-A Prac. Hemodynamiki	Haier	1,2 kg 2.506 kg	R-410a EqCO2	
7	Kardiologia 1-A Prac. Hemodynamiki	Haier	1,35 kg 2.818 kg	R-410a EqCO2	
8	Kardiologia 1-A Prac. Hemodynamiki	Haier	1,35 kg 2.818 kg	R-410a EqCO2	
9	Kardiologia 1A 2 piętro Pokój socjalny	ROTENSO			
10	Kardiologia Gabinet lekarski	SEVRA		R32	
11	Oddz. Kardiol. Gab. Lekarski	MDV MIDEA	1,9 kg 3.371 kg	R-407c EqCO2	

Arkusz1

12	Oddz. Laryngol. Gab. Ordyn.	GALANZ	1,7 kg 3.016 kg	R-407c EqCO2	
13	pom. Serwerowni 446	General Inwertor	1,35 kg 2.818 kg	R-410 a EqCO2	
14	Urologia paw. 1-A Gabinet zabiegowy	Cooper&Hunter	0,85 kg 2.035 kg	R-410a EqCO2	
15	Urologia paw. 1-A Sala Endoskopowa	Cooper&Hunter	0,85 kg 2.035 kg	R-410a EqCO2	
16	Urologia paw. 1-A Sala opatrunkowa	Cooper&Hunter	0,85 kg 2.035 kg	R-410a EqCO2	
17	SOR 1-A Jedn.zew. dla 4 klimatyz. Wewnętrz.	MDV	3,30 kg 6.890 kg	R-410 a EqCO2	
18	SOR jednostka wew. Paw. 1-A	MDV			
19	SOR jednostka wew. Paw. 1-A	MDV			
20	SOR jednostka wew. Paw. 1-A	MDV			
21	SOR jednostka wew. Paw. 1-A	MDV			
22	Kardiologia 1-A Sala Inten. Nadzoru	GREE	1,0 kg 2088 kg	R 410 a EqCO2	
23	Ginekologia Dyżurka Pielęgniarek	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
24	Ginekologia Gab. Lekarski	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	

Arkusz1

25	Ginekologia Gab. Zabiegowy	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
26	Ginekologia Gab. Zabiegowy (leki)	GREE	0,70kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
27	paw 1-B Zakład Diagnost. Laborat.	CARRIER	1,8 kg 3.758 kg	R-410 a EqCO2	
28	paw. 1-B Zakład Radiologii prac. nr I	LG	0,98 kg 1.739 kg	R-407 c EqCO2	
29	paw. 1-B Zakład Radiologii prac. nr II	GREE	1,4 kg 2.923 kg	R-410a EqCO2	
30	paw. 1-B Zakład Radiologii prac. nr III	GREE	0,7 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
31	paw. 1-B Zakład Radiologii prac. nr III	GREE	0,7 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
32	Zakł.Diag.Lab. Serologia	GALANZ	0,8 kg 1.670 kg	R-410 a EqCO2	
33	Zakład RTG Tomograf 1-B (patio)	Fujitsu	3,45 kg 7.204 kg	R-410a EqCO2	
34	Zakład RTG Tomograf gabinet opisu 1-B (pat)	Fujitsu	0,95 kg 1.984 kg	R-410a EqCO2	
35	Apteka Szpitalna	GREE	1,30 kg 2.089 kg	R-410a EqCO2	
36	Apteka Szpitalna Magazyn Leków	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
37	Apteka Szpitalna Magazyn Leków	GREE	1,30 kg 2.089 kg	R-410a EqCO2	

Arkusz1

38	Apteka Szpitalna Magazyn Płynów	GREE	1,30 kg 2.089 kg	R-410a EqCO2	
39	paw. 1-B Apteka Szpitalna	CARRIER	2,1 kg 4.385 kg	R-410 a EqCO2	
40	Paw. 1-B Zakład Diag. Labor. Prac. Genetyki	ROTENSO UKURA	0,68 kg 459 kg	R-32 EqCO2	
41	Zakład Diag. Laborat. Serologia	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
42	Zakład Diag. Laborat. Lab. Mikrobiologiczne	GREE	0,70 kg 1.462 kg	R-410a EqCO2	
43	Zakład Diag. Laborat. Serologia (Iodówki)	GREE	0,85 kg 1.775 kg	R-410a EqCO2	
44	paw. 1-C - pomieszczenia UPS	LG	1,35 kg 2.818 kg	R-410 a EqCO2	
45	paw. 1-C – pom. serwerowni	MC QUAY	1,7 kg 3.016 kg	R-407c EqCO2	
46	paw. 1-C SOR pkt. szczepień	Klimatyzator	2,0 kg 3.548 kg	R-407c EqCO2	
47	SOR Izba przyjęć Chirurgiczna 1-C	Klimatyzator	0,95 kg 1.884 kg	R-410 a EqCO2	
48	SOR Izba przyjęć Chirurgiczna 1-C, pok. 65	Jednostka wewnętrzna			
49	SOR Izba przyjęć pok. 68 Ortopedyczna 1-C	Klimatyzator	1,0 kg 2088 kg	R410a EqCO2	
50	Zakład RTG centralka schody na SOR 1-C	Agregat centrali wentylac- klimatyzac.	3,45 kg 7.204 kg	R-410a EqCO2	

Arkusz1

51	Zakład RTG Pracow. USG (duża) 1-C	GREE	1,30 kg 2.714 kg	R-410a EqCO2	
52	Zakład RTG Pracow. USG (mała) 1-C	GREE	1,00 kg 2.088 kg	R-410a Eqco2	
53	Zakład RTG Rezonans Mag. 1-C	MWV	0,80 kg 1.670 kg	R-410a EqCO2	
54	Zakład RTG Rezonans Mag. 1-C	Fujitsu	3,45 kg 7.204 kg	R-410a EqCO2	
55	Zakład RTG Rezonans Mag. 1-C	Fujitsu	3,45 kg 7.204 kg	R-410a EqCO2	
56	Zakład RTG Rezonans Mag. 1-C	Fujitsu	3,45 kg 7.204 kg	R-410a EqCO2	
57	Zakład RTG Tomograf Sterownia 1-C	Fujitsu	0,80 kg 1.670 kg	R-410a EqCO2	
58	Sala Cesarskich Cięż	GREE	1,00 kg 2.088 kg	R-410a EqCO2	
59	Pawilon 1-C II p. sala nr 3 (Kard. In)	Samsung	1,10 kg 2.297 kg	R-410 a EqCO2	
60	Pawilon 1-C Pracownia (piętro „2”)Hemodynamiki i Ablacji	Agregat centrali wentylac- klimatyzac	1,77 kg 3.696 kg	R-410a EqCO2	
61	paw. 1-D Pomieszczenie UPS	CRYOS	1.35 kg 2.818 kg	R-410 a EqCO2	
62	Przych D-1 (piętro „-1”) Por. K Gabinet nr 2	INNOVA	0,59 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
63	Przych D-1 (piętro „-1”) Por. K Gabinet nr 1	INNOVA	0,59 kg 675 kg	R-32 EqCO2	

Arkusz1

64	Przych D-1 (piętro „-1”) Por. K Rejestracja	INNOVA	0,59 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
65	Zakład Diagnost. Lab. Prac. Immunoch. 1-D.	GREE	1,00 kg 2.088 kg	R-410a EqCO2	
66	Magazyn odpadów medycznych	Instalacja schł. odpadów medycz.	1,7 kg 6.667 kg	R404A EqCO2	
67	Paw. C Psychiatria I	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
68	Paw. C Psychiatria I	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
69	Paw. C Psychiatria I	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
70	Paw. C Psychiatria I Pom. Terapii	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
71	Paw. C Psychiatria I Dyżurka Pielęgniarek	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
72	Paw. C Psychiatria I Gabinet Lekarski	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
73	Paw. C Psychiatria I Gabinet Psychologa	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
74	Paw. C Psychiatria I Gabinet zabiegowy	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
75	Paw. C Psychiatria I Kuchnia	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
76	Paw. C Psychiatria I Pom. Sanitariuszy	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	

Arkusz1

77	Paw. C Psychiatria I Sala Rozpraw	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
78	Paw. C Psychiatria I Sala ćwiczeń	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
79	Paw. C Psychiatria I Pielęgn. Oddziałowa	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
80	Paw. C Psychiatria I Gabinet Lekarski II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
81	Pawilon C Psychiatria II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-32 HRDC1E	0,65 kg 438 kg	R-32 EqCO2	
82	Pawilon C Psychiatria II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-50 HRDC1E	0,77 kg 520 kg	R-32 EqCO2	
83	Pawilon C Psychiatria II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-50 HRDC1E	0,77 kg 520 kg	R-32 EqCO2	
84	Pawilon C Psychiatria II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
85	Pawilon C Psychiatria II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
86	Pawilon C Psychiatria II Gab zabiegowy	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
87	Pawilon C Psychiatria II Gabinet Lekarski II	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
88	Pawilon C Psychiatria II Gabinet Terapii	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
89	Pawilon C Psychiatria II Kuchnia	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	

Arkusz1

90	Pawilon C Psychiatria II Sala ćwiczeń	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
91	Pawilon C Psychiatria II Sala Rozpraw	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
92	Pawilon C Psychiatria II Gab Lekarski	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
93	Pawilon C Psychiatria II Gab. Oddziałowej	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
94	Pawilon C Psychiatria II I Gab Psychologa	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
95	Pawilon C Psychiatria II Dyżurka Pielęgniarek	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
96	Pawilon C Psychiatria II Dyżurka Pielęgniarek	Klimatyzator ALPICAIR AWI/AWO-25 HRDC1E	0,6 kg 405 kg	R-32 EqCO2	
97	Pawilon D (piętro „-1”) Pom. Centrali p/Poz.	MIDEA	0,69 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
98	Pawilon D (piętro „-1”) Pom. Komp. i Tel.	MIDEA	0,69 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
99	Pawilon D (piętro „-1”) Pom. Rozdz. Elektr.	MIDEA	0,69 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
100	Pawilon D (parter) Pom. Kierownika Reh..	MIDEA	0,69 kg 675 kg	R-32 EqCO2	
101	Pawilon D (parter) Pom.Pro Morte.	MIDEA	3,30 kg 2.227 kg	R-32 EqCO2	
102	Bud. Hotel-Admin. Pom. Serwerowni	HAJER	1,57 kg 3.278 kg	R 410 a EqCO2	

Arkusz1

103	Bud. Hotel.-Admin. /sekretariat Dyr. Med./	Gree Change	0,70 kg 1.670 kg	R-410a EqCO2	
104	Bud. Hotelowo-Admin. /sekretariat/	MIDEA	0,62 kg 1.295 kg	R 410 a EqCO2	
105	Bud. Hotelowo-Admin. /sekretariat/	LG	0,7 kg 1.462 kg	R-410a EqCo2	
106	Budynek Hotel.-Adm. Sekretariat Dyr. Ekonomiczny	Haier	0,72 kg 486 kg	R-32 EqCO2	
107	Budynek Hotel.-Adm. Sekretariat Nacz. Pielęgniarka	Haier	0,72 kg 486 kg	R-32 EqCO2	
108	Hotel (Hostel) Dyżurka Pielęgniarek	GREE LOMO Ekonomic	0,55 kg 371 kg	R-32 EqCO2	
109	Hotel (Hostel) Gabinet Lekarski	GREE LOMO Ekonomic	0,55 kg 371 kg	R-32 EqCO2	
110	Hotel (Hostel) Korytarz	GREE LOMO Ekonomic	0,77 kg 520 kg	R-32 EqCO2	
111	Hotel (Hostel) Korytarz	GREE LOMO Ekonomic	0,77 kg 520 kg	R-32 EqCO2	
112	Hotel (Hostel) Świetlica	GREE LOMO Ekonomic	0,55 kg 371 kg	R-32 EqCO2	
113	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Kuchni	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
114	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 1	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	

Arkusz1

115	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 2	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
116	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 3	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
117	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 4	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
118	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 6	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
119	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 7	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
120	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 8	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
121	Budynek Hotel.-Adm. Odd. Dzienny Psych pom. Nr 9	Haier	0,74 kg 500 kg	R 32 EqCO2	
122	Kuchnia Główna	Instalacja komory chłodniczej COPOLAND COOL	9 kg 35.865 kg	R-507 EqCO2	
123	Kuchnia Główna	Instalacja komory chłodniczej COPOLAND COOL	2,5 kg 9.963 kg	R-507 EqCO2	
124	Kuchnia Główna	Instalacja komory zamrażania COPOLAND COOL	4,6 kg 18.331 kg	R 507 EqCO2	
125	Kuchnia Główna	Instalacja komory Schładz. Posił. -COPOLAND COOL	2,9 kg 11.557 kg	R-507 EqCO2	
126	Komora przech. zwłok - Prosektorium	Instalacja komory chłodniczej	3,7 kg 14.511 kg	R-404 A EqCO2	

Arkusz1

127	Prosektorium	GREE	1,8 kg 3.758 kg	R-410a EqCO2	
-----	--------------	------	-----------------	--------------	--