

LEGENDA:

(A) - iglica odgromowa o wysokości wg rysunku

(B) - zwód poziomy DFeZn Ø8mm na uchwytach montowany do pow. dachu


UWAGA!!!

1. Miejsca połączeń instalacji odgromowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

2. Wszelkie otwory w polaci dachowej wynikające z montażu uchwytów zwodów poziomych należy uszczelnić.

3. Elementy przewodzące wykorzystane do celów ochrony odgromowej powinny być dokładnie połączone

4. Wszystkie metalowe konstrukcje architektoniczne budynku posadowione na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej.

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl							
OBIEKT:	NADBUDOWA, REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY W BUDACH ŁAŃCUCKICH								
LOKALIZACJA INWESTYCJI	Budy łańcuckie , dz. nr ewid. 2795								
INWESTOR:	GMINA BIAŁOBRZEGI 37-114 BIAŁOBRZEGI, BIAŁOBRZEGI 4								
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ								
ELEMENT:	INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU				SKALA: 1:100				
	IMIE, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS.				
ELEKTRYKA									
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Dominik Marcinek	PDK/0246/POOE/12	11.2025						

E.01