



LEGENDA:

- (A) - iglica odgromowa o wysokości wg rysunku  
(B) - zwód poziomy DFeZn Ø8mm na uchwytych montowany do ściany  
(C) - zwód poziomy DFeZn Ø8mm na uchwytych montowany do pow. dachu

**UWAGA!!!**  
1. Miejsca połączeń instalacji odgromowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie.  
2. Wszelkie otwory w połci dachowej wynikające z montażu uchwytych zwołów poziomych należy uszczelnić.  
3. Elementy przewodzące wykorzystane do celów ochrony odgromowej powinny być dokładnie połączone  
4. Wszystkie metalowe konstrukcje architektoniczne budynku posadowione na dachu należy podłączyć do instalacji odgromowej.

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kuźnia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl				
OBIEKT:		NADBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W KORNIĄKTOWIE PÓŁNOCNYM				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Korniaków Północny , dz. nr ewid. 370/2				
INWESTOR:		GMINA BIAŁOBRZEGI 37-114 BIAŁOBRZEGI, BIAŁOBRZEGI 4				
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ				
ELEMENT:		INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU				SKALA: 1:100
		IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
ELEKTRYKA						
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Dominik Marcinek	PDK/0246/POOE/12	11.2025		E.01