

18 LUT. 2026

Leżajsk, 18 lutego 2026 r.
L. dz. /RE7/RM/P/6/42/2026

Inwestor:

Gmina Białobrzegi
Białobrzegi 4
37-114 Białobrzegi

Adres do korespondencji:

Studio Projektowe MBArchitekt
Marcin Bocheński
ul. Kustronia 11/17
35-303 Rzeszów

W załączeniu przesyłamy projekt techniczny wraz z protokołem uzgodnienia dotyczącym: „Przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej nN” na działce nr 370/2, w m. Korniaktów Północny gm. Białobrzegi.”

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk

Z-ca Dyrektora
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 + 1 szt. PT – Adresat
2. Egzemplarz nr 2 – RE7/RM

Wykonał:

Zenon Kuśnierz



PROTOKÓŁ Nr 42/02/2026

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projekt Techniczny pt.:

„Przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej nN” na działce nr 370/2, w m. Korniaktów Północny gm. Białobrzegi.

Inwestor:

Gmina Białobrzegi Białobrzegi 4 37-114 Białobrzegi.

Opracował:

Inż. Jerzy Pacia – uprawnienia budowlane; E-42/77

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Mariusz Urban | - członek |
| 3. Zenon Kuśnierz | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- demontaż linii napowietrznej Al 4x50+25 mm² ze stacji trafo. Korniaktów LSW 3.
- budowa odcinka sieci kablowej YAKXS 4x120 mm² – 77/83 m.
- budowa odcinka sieci kablowej YAKXS 4x120 mm² – 77/83 m.

Uwagi do projektu:

1. Opisać na projekcie zagospodarowania i schemacie linię napowietrzną do demontażu.
2. Opisać w zestawieniu do demontażu przewody jako Al.
3. Kabel przy budynku nr 33A zaprojektowany w krzewach ozdobnych (przewidzieć wycinkę).
4. Zweryfikować długość kabli w zestawieniu materiałów z uwagi na zapasy i wysokość słupów 12 m.

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji nr 69/11/2025 z dnia 24.11.2025. pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: 17.02.2028.

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

