



Kartuzy, 14.07.2025 r.

UZGODNIENIE NR 2025.U.37 z dnia 2025-07-14

Zadanie: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w rejonie ulicy Piłsudskiego wraz z przebudową elementów kanalizacji deszczowej w miejscowości Kartuzy

Lokalizacja: Kartuzy Osiedle Wybickiego dz. 133/22, 133/44, 86/88, 86/83, 86/55, 86/84, 133/38, 133/37 obręb 07 Kartuzy

Inwestor: Gmina Kartuzy – ul. Gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Warunki techniczne: -

Opracowanie jw. **UZGADNIA SIĘ** bez uwag / z uwagami :

1. Wszystkie elementy naziemne infrastruktury wod-kan tj. skrzynki zasuw wraz z obudowami, włączy studni należy wyregulować do projektowanej rzędnej terenu, w przypadku złego stanu elementów należy zastosować nowe.

Warunki uzgodnienia:

1. Opieczętowany załącznik graficzny stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w KPWiK Sp. z o.o.
3. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
4. Za rozwiązania projektowe odpowiada projektant.
5. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie (druk P1_PR1_F04) w siedzibie KPWiK Sp. z o.o.
6. Prace powinny być wykonane przez zakład uprawniony.
7. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną infrastrukturę wod-kan należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o.
8. Wszelkie uszkodzenia sieci wod-kan Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez KPWiK Sp. z o.o. o uszkodzeniu sieci wod-kan sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Wodociągowe tel. nr 994.
9. W pobliżu istniejącej infrastruktury wod-kan prace wykonywać ręcznie.
10. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w KPWiK Sp. z o.o.
11. W trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego.
12. Zakończenie robót i gotowość do odbioru technicznego w wykopie otwartym zgłosić do przedstawiciela KPWiK Sp. z o.o.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania.

Z poważaniem

KARTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
83-300 KARTUZY, ul. Mściwoja II 4
NIP 589-14-35-089, REGON 191254198
tel. 58 681 02 46, 58 681 04 54, fax 58 681 02 09
Bank Millennium: 08 1160 2202 0000 0000 5775 6497
(12)

KIEROWNIK
ds. inwestycji i uzgodnień

mgr inż. Szymon Jędrzejewski

(podpis)

