

Znak sprawy: DOM. 261. 22. 2026. JP

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji Systemu Monitoringu wizyjnego - CCTV znajdującego w Pracowni naukowo – dydaktycznej Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942 – 1943) Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Bełżec ul. Lwowska 56, 22-670 Bełżec

Monitoring składa się z:

- I. Monitoringu zewnętrznego w skład którego wchodzi 12 kamer stacjonarnych
  - II. Monitoringu wewnętrznego, w skład którego wchodzi 3 kamery stacjonarne.
  - III. System do rejestracji i zarządzania monitoringiem produkcji GANZ.
- Łącznie 15 kamer.**

Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2026 roku (wymagane 2 razy w ciągu roku, pierwsza konserwacja w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r., druga w terminie do 10 grudnia 2026 r. )

**Kod CPV - 50.31.26.10 -4 – konserwacja sprzętu technologii informacji**

**ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH obejmuje w szczególności:**

1. Sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej.
2. Oczyszczenie i zabezpieczenie obudowy i uchwytów oraz części optycznych kamery.
3. Ewentualna korekta ustawienia kamery.
4. Sprawdzenie poprawności działania zapisu – odczytu.
5. Sprawdzenie całości okablowania instalacji.
6. Sprawdzenie poprawności działania transmisji sygnału.
7. Sprawdzenie działania oprogramowania.
8. Sprawdzenie podstawowych funkcji i parametrów zasilacza UPS, w tym dokonanie pomiaru napięć i prądów.
9. Sprawdzenie i konserwacja złączy.
10. Odnotowanie w książce eksploatacji CCTV dokonanych napraw oraz zmian technicznych funkcjonowania systemu.
11. Doradztwo techniczne.

**Opisane usługi będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.**

**Każdorazowo przed wejściem do budynku Muzeum należy uzgodnić procedurę wejścia z Kierownikiem Muzeum i pracownikami ochrony.**

**Ze względu na wagę Systemu Monitoringu Wizyjnego - CCTV w systemie bezpieczeństwa Muzeum czas reakcji na zgłoszenie o awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny.**