

GZOK.6036.144.2024

Zamość, dnia 13.09.2024 r.

Gmina Zamość
ul. Peowiaków 92
22-400 Zamość

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Lokalizacja przyłącza – miejscowość Wysokie, działka o nr ewidencyjnym 253 – łąźnia solankowa.
2. Miejsce włączenia – istniejąca sieć wodociągowa w90 zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 1571. W przypadku lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego na działkach niestanowiących własność wnioskodawcy, należy uzyskać zgodę na wejście w teren i wykonanie robót od poszczególnych właścicieli nieruchomości.
3. Sposób włączenia: za pomocą nawiertki oraz zasuwy odcinającej na przyłączy z obudową wyposażoną w skrzynkę uliczną zlokalizowaną na działce inwestora.
4. Materiał przyłącza: rury PE-HD SDR 11 PN 16 (min 40x3,7mm) łączone na kształtki zaciskowe lub zgrzewane; w odległości 40-50 cm nad rurą układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową, przed wodomierzem zawór żeliwny grzybkowy min. DN 25. Głębokość ułożenia przyłącza minimum 160 cm poniżej poziomu terenu. Wszystkie materiały zastosowane do budowy przyłącza powinny posiadać ocenę higieniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 25.4 pkt. 2 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
5. Lokalizacja wodomierza: wodomierz umieścić w budynku za ścianą zewnętrzną, w pomieszczeniu z temperaturą dodatnią lub w szczelnej studni odpowiedniej dla gruntów podmokłych. Montaż wodomierza na konsoli. Za wodomierzem, za drugim zaworem odcinającym, zastosować zawór antyskażeniowy. Wodomierz nieodpłatnie dostarczy i zamontuje Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.
6. Zapotrzebowanie na wodę: na cele technologiczne - $Q_d=2,0 \text{ m}^3/\text{d}$; przepływ wody średniodobowy $Q_{sd}=2,0 \text{ m}^3/\text{d}$; przepływ wody maksymalny godzinowy $Q_{hmax}=0,5 \text{ m}^3/\text{h}$.
7. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez GZOK są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ INWESTORA DO:

- a) sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyłącza oraz uzgodnienia w Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej Gminy Zamość /GZOK/ ul. Szczepieńska 120, 22-400 Zamość,
 - b) przy konieczności lokalizacji przyłącza w pasie drogi należy przed budową uzyskać pisemną zgodę zarządcy drogi na taką lokalizację,
 - c) wykonania przyłącza zgodnie z uzgodnionym planem sytuacyjnym lub mapą jednostkową przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - d) obowiązkowego wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza,
 - e) zgłoszenia przyłącza wodociągowego przed jego zasypaniem do odbioru technicznego przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej /GZOK/ - Zamość, Szczepieńska 120 tel. (84) 639-05-82.
- Jeżeli odbiór przeprowadzony na podstawie zgłoszenia opisanego w (pkt. d) potwierdzi wykonanie przez inwestora wszystkich nałożonych w niniejszych warunkach obowiązków to w trakcie tego odbioru wykonawca robót dokona włączenia przyłącza do sieci wodociągowej, natomiast przedstawiciel GZOK zamontuje i oplombuje wodomierz z jednoczesnym spisaniem stanu jego aktualnych wskazań.
- Warunkiem uruchomienia poboru wody będzie zawarcie umowy na jej dostawę, co może nastąpić po dostarczeniu przez Inwestora do GZOK geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i sprawdzeniu przez przedstawiciela GZOK stanu wodomierza w celu stwierdzenia czy nie nastąpiło samowolne pobieranie wody. W czasie tej kontroli zostanie podpisana umowa na dostawę wody.
- Jednocześnie informujemy, że samowolne włączenie przyłącza do sieci wodociągowej bez zawarcia umowy grozi zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757 t.j. z późn. zm.) podlega karze grzywny do 5000 zł.

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

Marta Klonica

.....
Podpis i pieczęć osoby wydającej warunki

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydział BF UG Zamość.
3. A/a.