



Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego polietylen wysokiej gęstości dn1110, nadbudowa średnica dn600, pokrywa typu lekkiego, wewnątrz stopnie żłazowe. Zbiornik dociążyć, bądź montować na płycie betonowej z racji na wysoki poziom wody gruntowej.

MOBA PRACOWNIA PROJEKTOWA			
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA POTRZEBY ZASILANIA TĘŻNI SOLANKOWEJ W MSC. WYSOKIE			
adres dz.nr 257, 253.1571 obręb 0028 WYSOKIE jedn.ewid: 062014_2 ZAMOŚĆ			
tytuł rysunku STUDNIA WODOMIERZOWA Z ZESTAWEM WODOMIERZOWYM			
projektant Karolina Nowotarska		autor opracowania: Karolina Nowotarska	
skala B/S		rewizja data 2025-02	
projektant mgr inż. Karolina Nowotarska Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr: LUB/0093/PWBS/16			
podpis:			