











LEGGENGA

- | | |
|---|---|
|  | Oprawa LED 7800LM IP65 wg specyfikacji |
|  | Oprawa LED 10890LM IP65 wg specyfikacji |
|  | Oprawa LED 5000LM IP54 wg specyfikacji |
|  | Mufa kablowa |
|  | Isinielejy ship oswieiteniowy do demontażu |
|  | Nowoprojektowany kabel oswieiteniowy m 0.4KV |
|  | Nowoprojektowany kabel 0.4KV |
|  | Rura ochronna DYK/SRS/A160PS |
|  | Złącze kablowe |
|  | Kanalizacja teletechniczna |
|  | Studia telekomunikacyjna |

UWAGI

1. Prace prowadzone przy zbliżeniu z siecią mogą uziębieniem terenu należy wykonać ręcznie po uprzednim zamówieniu użytkownika danej sieci o termie rozpoczęcia robót.
2. Kable z sieciami niezidentyfikowanymi należy rozwiązać na etapie wykonywania.
3. Wybudowanie elementów sieci oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
4. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia niewykazanych urządzeń podziemnych.
5. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami stosować otulowania ochronne.
6. Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

UWAGA!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami projektowymi
PROJEKT BUDOWLANY

JU.00 = 86,02 m.n.p.m. W. JELIŃSKA (21)		Włocławek, Baszeń, Architekt ul. Zagajaszki 10, Włocławek, 85-212 tel. 61 867 24 86, kom. 500 005 894 www.gpracownik.pl	
Investor:	Grupa Miejska Włocławek 62-100 Włocławek	Obiekt:	Budowa budynku żłobka wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz poszerzenia niezpełniającej instalacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingu dla samochodów osobowych w ramach zadania "Budowa żłobka na Os. Włocławek na części działek nr ewid. 1786/14, 1786/6, obręb Włocławek"
Branża:	ELEKTROCIENNA	Typu i rysunku:	PLAN SIECI ZEWNĘTRZNYCH
Projektant:	mgr inż. Mariusz Jędrzejczak	uprawnienie:	nr rys. E-06
Sprawca:	mgr inż. Marcin Fisiak	WPŁACIŁ:	PIWOE/11
Opracował:	mgr inż. Łukasz Kruszona	LBŚ0002:	PWBE/16
data:	2022.05.11		