


	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr obwod								
Moc zainstalowana P [kW]	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.20	0.50
Typ przewodu	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J		N2XH-J	N2XH-J
B2ca 3x2,5	mm ²	mm ²	B2ca 3x2,5	B2ca 3x2,5	B2ca 3x2,5	Rezerwa	B2ca 3x2,5	B2ca 3x2,5
mm ²							mm ²	mm ²
mm ²							mm ²	mm ²
głazca 1	faz.	faz.	głazca 1	głazca 1	głazca 1		kłopotator	rozłącz
głazca 1			faz.	faz.	faz.		KLS-5	c.c.o.
Obwód								

UWAGA:
Odpiyty w rozdzielninyprrowadzi na li



SCHEMAT IDEON

OBLICZENIA TABLICA TR-8			
Wyszczególnienie	Pz	wsp. jedn.	
	kW	k	
głazia	11,70	0,75	
$P_n =$	11,70	$P_{sz} =$	
$I_n =$	18,76	$I_{sz} =$	

OBLICZENIA TABLICA TP-8			
Wyszczególnienie	Pz	wsp. jedn.	Pt
	kW	k	kW
gniazda	127,09	0,30	38,
$P_n =$	127,09	$P_{sz} =$	38,
$I_n =$	146,74	$I_{sz} =$	61,

OBLICZENIA TABLICA TR-9				
Wyszczególnienie	Pz		Pj	
	kw	wsp. jedn.	k	kw
oświetlenie			0,90	
gniazda	17,90		0,90	16,11
P_n =	17,90		P_{sz} =	16,11
I_n =	28,71		I_{sz} =	25,84

UKŁAD SIECI: TN-S
SYSTEM OCHRONY RZECIWPORAŻENIOWEJ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tadeusza Wyżykowskiego 3, 06-400 Ciechanów


Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Psychiatrii wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Dziedzicznej. Stracił, Białystok; Dziedziczna, Białystok

INWESTOR:	WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA: BUDOWA ANEKSU	

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obręgu 3-04-03

PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 10.12.2025
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI TP-8, TR-8 / Rpoż	
Projektant:	
	1 : 100

mgr inż. Jerzy Zieliński
nr upr. bez ograniczeń 158/Ws/74

<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. Edward Lewandowski</p> <p>nr upr. doz. organizant. Ch-17683</p>		<p>NR RYS:</p> <p>E-15</p>
--	---	-----------------------------------