


Chłodnica zespołu NW1
podłączenie dn 65
weryfikacja podłączenia chłodnic
po dostarczeniu urządzeń

wg schematu podłączenia
chłodnic

wg rozwinięcia inst. chłodu



Nr	Armatura	szt
1	Zawór kulowy kołnierzowy dn 65	6
2	Filtr siatkowy FS1 dn 65	1
3	Zawór trójdrogowy 1 2137 0X dn 50	1
4	Termomanometr 0-120 st.C, 0-0,6MPa	2
5	Magna3 32-120 - weryfikacja przez prod. central	1
6	Termometr 0-120 st. C	2
7	Spust ze złączką do węża dn 40	2
8	Zawór zwrotny dn 65	1
9	Zawór regulacyjny 1 4218 8X dn 65	2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tadeusza Wyrykowskiego 3, 06-400 Ciechanów
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego
wraz z wyposażeniem oraz przebudowa
Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Warszawa 04-141, ul. Szaserów 128

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa, ul. Szaserów 128, dz. ew. nr. 8/4 z obrębu 3-04-03

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

TREŚĆ RYSUNKU:

instalacja chłodu -SCHEMAT PODŁĄCZENIA
CHŁODNICY NW1 DN65

PROJEKTANT

mgr inż. Wiesław Kamiński
nr upr. Wz/256/01
do projekt. bez ograniczeń
w spec. inst. sanitarnych

PODPIS

21.11.2025

DATA:

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Bartosz Kowalczyk
nr upr. MAZ/0515/POOS/06
do projekt. bez ograniczeń
w spec. inst. sanitarnych

SKALA:

1:X

NR RYS:

IS29