



LEGENDA:

- inst. wody zimnej
- inst. wody ciepłej
- inst. cyrkulacji cwu
- inst. hydrantowa rur stalowych ocynkowanych OC2

(A) Rury wielowarstwowe PN 12.5 PEKXALPE, Tmax = 90 °C Pmax = 0.6
(B) Rury wielowarstwowe PN 12.5 PEKXALPE, Tmax = 90 °C Pmax = 0.6
(C) Rury PP-R, PN 20 o temperaturze do 60 °C i ciśnieniu do 1.0 MPa
(D) Rury PP-R, PN 20, stal Al, o temperaturze do 80 °C, Pmax 0.6 MPa
(E) Rury stalowe oc2 ze stali smietnej wg PN-EN 10253-2 Oc2-3p o 0.3 mm
podłącza do baterii umywalkowych, zlewomywalkowych i przyłączonych -dn 16x2,8 (A)
podłącza do spłuczki, pisuarów i zaworów czepnych dn15 -dn20x3,3 (A)

kabel grzewczy

GW XXXXX
DN XXXXX
DN XXXXX

inbros inst.wod. zimn.
inbros inst.wod. ciepł.
inbros inst.cykulacji

1 pion inst.wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

2 pion inst.hydrantowy

3 numeracja hydrantu

-230V

Baterie elektroniczne z własnym transformatorem zasilane -230V

zawór antybakteryjny klasy EA

zawór czepny z zaworem antybakteryjnym klasy HA

zawór kulowy odnający

bateria natryskowa

bateria umywalkowa/zlewomywalkowa

zawór przyłączony do WC / pisuaru

przejście rurociągu przez przegrody oddzielenia pożarowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WPI
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tatarska Wypoczynkowa 3, 05-403 Ciechanów
www.wpi.crow.pl, email: biuro@wpi.pl, tel.: (23) 672 29 64

ZADANIE:
Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego
Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Warszawa 05-401, ul. Sienkiewicza 128

ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Szczerbow 128, dz. ew. nr: 8/4 z obrębku 3-04-03

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE WODOCIĄGOWE - RZUT PRZYZIEMI

PROJEKTANT
mgr inż. Wiesław Kamiński
mgr inż. Włodzisław

PODPIS

DATA: 21.11.2025

SKALA: 1:100

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Bartosz Kowalczyk
mgr inż. MAŁGORZATA

NR RYS: IS07