

118,18mb

istniejący fundament
u z proj. fundamentem
roszkować/szorstkować

18 $\varnothing 12$ **7**
L= 60
co 15cm
pręty wkleić

6 Ø8
L= 13000

9

473 Ø8
L= 120
co 25 cm

1. Pod wszystkimi ławami podkład z chudego betonu C8/10
2. Pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakład 45d
3. Max. w jednym miejscu łączyć 50% zbrojenia podłużnego
4. Dla prętów zbrojenia podłużnego ław uwzględniono dodatki na zakłady +10%
5. nie ujęto w zestawieniu zbrojenia w narożnikach i skrzyżowaniach ław

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

BETON C30/37
wodoszczelność W8
STAL A-IIIN /B500SP/
klasa ekspozycji: XC2
KLASA KONSTRUKCJI: S4
OTULINA ZBROJ.-5cm


121,0mb

485 Ø8
L= 120
co 25 cm

485 $\phi 8$
L= 120
co 25 cm

powierzchnię styku z proj. fundamentem
gruszkowców/szorstkowców

485 $\phi 8$ L= 120

18 $\varnothing 12$ 
L= 60
co 15cm
pręty wkleić

⑦ 18 ϕ 12 L= 60

60

UPUS

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tadeusza Wyryzkowskiego 3, 06-400 Ciechanów
biuro@wpui.pl
REGON: 130013128, NIP: 5660004573

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INVESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA KONSTRUKCJA

12.2025

PROJEKTANT

mgr inż. Zbigniew Wojciechowski

nr upr. 202/89/OL w spec. konstr. - bud.

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Magdalena Szczygłowska
WAM/0028/P00K/13
spec. konstr. bud.

1 : 20

SKALA:

NR RYS: **K2.1**