



- ⊕ - połączenia skręcane      ■ - połączenia spawane
- 1) — Główna szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
  - 2) — Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
  - 3) — Szyna uziemiająca - bednarka Fe/Zn 40x5
  - 4) — Przewód uziemiający LgY 1x25mm<sup>2</sup>
  - 5) — Przewód uziemiający LgY 1x70mm<sup>2</sup>
  - 6) — Przewód uziemiający LgY 1x35mm<sup>2</sup>



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH  
ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów  
biuro@wpui.pl  
REGON: 130013128, NIP: 5660004573

#### NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Psychiatrii wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii

#### INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

#### LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03

PROJEKT TECH.: Prefabrykowana stacja transf. typu MRw-bS 15/2x1600-6

TEMAT RYSUNKU: Instalacja uziemiająca stacji.

Projektant:  
mgr inż. Jerzy Zieliński  
nr upr. bez ograniczeń 158/Wa/74

Sprawdzający:  
mgr inż. Edward Lewandowski  
nr upr. bez ograniczeń Cie-17/83

DATA: 01.12.2025

SKALA: 1 : 40

NR RYS: E7