

LEGENDA:

- 1 - FARBĄ ZMYWALNĄ, ODPORNĄ NA DETERGENTY
2 - GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. PVC, GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205cm
3 - TWARDA, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA (NP. TERAKOTA, WYKŁADZINA)
4 - POWINNY BYĆ WYKONANE DO WYSOKOŚCI MIN 0,10 m Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU CO POSADZKI
6 - Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy zastosować listwy odbojowe, w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pochwyty o grubości od 3cm do 5cm.
Pochwyty należy montować na wysokości od 82cm do 95cm w odległości 5cm od lica wykończonej ściany, Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7 - ANTYPOŚLIZGOWA, ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA (NP. TERAKOTA LUB WYKŁADZINA)
9 - PRZYZYWOWA DO PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO
12 - GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205CM, LISTWA ODBOJOWA NA WYS. 0,55 M.
13 - CIEPŁA, ŁATWOZMYWALNA ,ANTYSTATYCZNA WYKONANA Z MATERIAŁÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH MYCIE I DEZYNFEKCJĘ
15 - PRZYZYWOWA DO PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO
16 - GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205CM, ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN PRZED UDERZENIAMI MECHANICZNYMI
22 - TWARDA, ŁATWO ZMYWALNA, ANTYSTATYCZNA, PRĄDOPRZEWODZĄCA (NP. TERAKOTA, WYKŁADZINA)
23 - GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) DO 205cm, PRZY PUNKCIE WODNYM DO WYSOKOŚCI 1,60M
27 - PRZY PUNKCIE WODNYM DO WYSOKOŚCI 1,60M GŁADKA, TRWAŁA ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH (NP. GLAZURA, WYKŁADZINA) SZKŁO BEZPIECZNE OD WYSOKOŚCI 110CM DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO
28 – PŁYTY WARSTWOWE Z WĘGLĄ MINERALNĄ
29 – RUSZT METALOWY

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
Przebudowywana	Piwnic	-1.1A	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1B	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1C	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1D	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1E	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1F	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1G	PRZEDSIONEK	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	-	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1H1	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1H2	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.2	SALA TERAPII GRUPOWEJ	1	16	3	4	500LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV, KOMPUTER, INTERNET	S4	20OC	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.3	POM. UPS	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA URZĄDZEŃ	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.4	WC D	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.5	WC M	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.6	POM. WODOMIERZA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	-		-	NATURALNE I SZTUCZNE	
		-1.7	GABINET PZP	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.8	GABINET PZP	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.10	WC D. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.11	WC M	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.12A	GABINET	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.12B	GABINET	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.12C	GABINET	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.12D	GABINET	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.12E	GABINET	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.13	POM. PORZ.	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		-1.14	JADALNIA	1	23	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.15	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	MECHANICZNA	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.16	ŚLUZA AKUSTYCZNA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.16A	REJESTRACJA	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.17	SALA TERAPII GRUPOWEJ	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	MECHANICZNA	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		-1.18	GAB. PZP	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.19	GAB. PZP	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.20	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.21	PKT DYSTR. S.K.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=30m3/h,	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.22	POM. PORZĄDKOWE	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.23	WĘŻEL CIEPLNY	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=500m3/h,	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.24	SALA TERAPII GRUPOWEJ	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.25	SALA TERAPII GRUP.	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.26	SALA TERAPII GRUP.	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.27	SALA TERAPII GRUPOWEJ	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.28	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.29	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.30	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.31	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.32	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.33	SEKRETARIAT	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.34	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 100LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=100m3/h	-	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.35	SALA TERAPII GRUP.	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.36	SALA TERAPII GRUP.	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.37	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.38	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.39	GAB. ZABIEGOWY	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=400m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.40	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.41	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.42	JADALNIA	1	23	3	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=360m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.43	POM. PORZĄDKOWE	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		-1.44	ŚLUZA AKUSTYCZNA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=20m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		-1.44A	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.45	ŚŁUZA AKUSTYCZNA	1	2	3	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=20m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.45A	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.45B	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.45B	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.46	WC	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=150m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.47	WC	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=150m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.48	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=70m3/h	-	-	-	SZTUCZNE	-
		D1	SZYB DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		D2	SZYB DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		K1	KLATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K2	KLATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K4	KLATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K5	KLATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K6	PRZEDSIONEK	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
CZĘŚĆ NOWA	PIWNICE	-1.1H1	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1I	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1J	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=500m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.1K	PRZEDSIONEK	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.4A	PRZEDSIONEK WC	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.9	PRZEDSIONEK WC	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.49	SZATNIA D.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=350m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.49A	UMYWALNIA D.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX I BOCZNE NAD UMYWALKĄ	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	24°C	Vw=400m3/h	-	DO UMYWALKI, PRYSZNICA, USTĘPU ZŁĄCZE POBORU WODY	DO UMYWALKI, PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		-1.50	SZATNIA M.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=350m3/hm,	-	-	-	SZTUCZNE	-
		-1.50A	UMYWALNIA M.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX I BOCZNE NAD UMYWALKĄ	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	24°C	Vw=400m3/h	-	DO UMYWALKI, PRYSZNICA, USTĘPU ZŁĄCZE POBORU WODY	DO UMYWALKI, PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		-1.51	WC D. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.52	WC M. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.53	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.54	WC D. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=150m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.55	WC M. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=200m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		-1.56	JADALNIA PERSONELU	1	23	3	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV	S4	20°C	Vn=240m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		-1.57	ŚŁUZA AKUSTYCZNA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=40m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.57C	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.57D	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.57E	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		-1.57F	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.57G	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.57H	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.58	REJESTRACJA	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=280m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.59	GAB. KIEROWIKA	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	DO UMYWALKI	DO UMYWALKI	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.60	ŚLUZA AKUSTYCZNA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=60m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		-1.60A	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.60B	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		- 1.60C	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.60D	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.60E	GAB. PORADNI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.61	SALA TERAPII GRUP.	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.62	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=120m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.63	POM. UPS	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=50m3/h,	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.64	POM. PORZĄDKOWE	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.65	POM. WODOMIERZA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=50m3/h	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.66	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=90m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.67	PROMORTE	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=140m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		-1.68	WĘZEL CIEPLNY	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		D3	SZYB DŻWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		K3	KŁATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
Przebudowywana	PARTER	1.1A	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1B	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1C	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1D	ŚLUZA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1E	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1F	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1G	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=200m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	6
		1.2	POCZEKALNIA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=180m3/h, Vw=100m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		1.2A	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=100m3/h	-	10	11	SZTUCZNE	-
		1.3	POKÓJ ODWIEDZIN	1	16	3	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20OC	Vn=90m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.4	SANITARIUSZE	1	16	3	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=120m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		1.5	GAB. ZABIEGOWY	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=210m3/h, Vw=160m3/h	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.6	SALA 2 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=80m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.7	SALA 2 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=80m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.8	IZOLATKA	1	12	3	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	-	-		S2	20 °C	Vn=170m3/h	TAK	-	-	SZTUCZNE I NATURALNE	-
		1.9	SALA 2 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=80m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.10	SALA 2 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=80m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.11	ŁAZIENKA DAMSKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=300m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA I USTĘPU	DO UMYWALKI PRYSZNICA	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.12	BRUDOWNIK	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 200 LUX	TAK	WEDŁUG PT	-	-		S4	20 °C	Vw=100m3/h,	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		1.13	SALA 6 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=240m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.14	DYŻURKA PIEL.	1	27	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=120m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	
		1.15	SALA 6 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-		S4	20 °C	Vn=240m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.16	ŁAZIENKA MĘSKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=480m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA I USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.17	PALARNIA	1	2	3	4	GÓRNE - 300LUX	-	BRAK	-	-		S4	20 °C	Vn=410m3/h, Vw=560m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.18	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	-
		1.19	PKT DYSTR. S.K.	1	2	3	4	GÓRNE - 300LUX	-	WEDŁUG PT	-	-				Vw=20m3/h		-	-	SZTUCZNE	
		1.20	BRUDOWNIK	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 200 LUX	TAK	WEDŁUG PT	-	-		S4	20 °C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		1.21	POM. PORZĄDK.	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		1.22	LEKARZ DYŻURNY	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.22A	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.23	WC PERSONELU	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI PISUARU I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.24	JADALNIA PERSONELU	1	23	3	4	GÓRNE- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV	S4	20°C	Vn=120m3/h, Vw=120m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.25	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h, Vw=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.26	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	TV	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.27	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.28	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.29	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.30	DYŻURKA PIEL.	1	2	3	4	GÓRNE - 300LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.31	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.32	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.33	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.34	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.35	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.36	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Oklładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		1.37	SALA TERAPII GRUPOWEJ	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	KOMPUTER INTERNET	S4	20OC	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.38	PALARNIA	1	16	3	4	GÓRNE 300LUX	-	BRAK	-	-	-	S4	20°C	Vw=410m3/h, Vw=560m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.39	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.40	ŁAZIENKA	1	2	7	4	8	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.41	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.42	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.43	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.44	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.45	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.46	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.47	GAB. ZABIEGOWY	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=250m3/h, Vw=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.48	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.49	SALA 3 ŁÓŻKOWA	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=120m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.50	POKÓJ BADAŃ	1	16	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.51	PRZEBIERALNIA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	24°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	-
		1.51A	DEKONTAMINACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	24°C	Vw=100m3/h,	TAK	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU I ZŁACZA POBORU WODY	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	6
		1.52	GAB. ZABIEGOWY	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=260m3/h, Vw=210m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		1.53	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	-
		1.54	DEPOZYT	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vn=160m3/h	-	-	-	SZTUCZNE	-
		D1	SZYB DŻWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		D2	SZYB DŻWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		K1	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K2	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	-	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		K4	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K5	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
CZĘŚĆ NOWA	PARTER	1.1H	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vn=290m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1I	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vn=100m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1J	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vn=320m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.1K	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vn=100m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	6
		1.8A	WC	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=75m3/h	-	10	11	SZTUCZNE	-
		1.55	GAB, ZABIEGOWY	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=340m3/h, Vw=240m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.56	SALA 2	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=50m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.57	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.58	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI PRYSZNICA USTĘPU	DO UMYWALKI I PRYSZNICA	SZTUCZNE	-
		1.59	SALA 1	1	12	13	4	GÓRNE I BOCZNE - 300LUX	-	BRAK	15	-	-	S4	20 °C	Vn=50m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.60	WC D. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.-Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		1.61	WC M. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.62	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-	-	S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.63	WC D. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	BRAK	9	-	-	S4	24°C	Vw=150m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.64	WC M. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	BRAK	9	-	-	S4	24°C	Vw=200m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.65	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.66	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.67	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.68	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.69	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.70	POCZEKALNIA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	24°C	Vn=630m3/h, Vw=540m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.70A	ŁAZIENKA	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		1.71	ROZDZIELNIA EL.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=50m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.72	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=100m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.73	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=100m3/h	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.74	PRACOWNIA VR	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.75	PRAC. NEURO-PSYCH.	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=240m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.76	PRAC. WYDOLNOŚCI PSYCH,	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.77	PKT DYSTR. S.K.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	20°C	Vw=20m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	-
		1.78	PRACOWNIA LSD	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.79	SALA OBSERWACJI LSD	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=240m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.80	SALA EW PRZYGOTOW.	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=310m3/h, Vw=210m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.81	SALA EW ZABIEG.	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=310m3/h, Vw=210m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		1.82	SALA EW WYBUDZENIA	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=310m3/h, Vw=210m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		D3	SZYP DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		K3	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
CZĘŚĆ NOWA	PIĘTRO	2.1A	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=150m3/h,	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		2.1B	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=150m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		2.1C	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		2.1D	DEKONTAMINACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=250m3/h,	TAK	-	-	SZTUCZNE	-
		2.1E	KOMUNIKACJA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vn=100m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		2.2	POM. PORZĄDKOWE	1	2	3	4	GÓRNE I BOCZNE NAD ZLEWEM- 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	18°C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI I ZLEWU I ZŁACZA ROBOCIE WODY	DO UMYWALKI I ZLEWU	SZTUCZNE	-
		2.3	MAGAZYN	1	16	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=40m3/h	-	-	-	SZTUCZNE	-
		2.4	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.5	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.6	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.7	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.8	WC D. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=50m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.9	WC M. PERS.	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=100m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.10	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.11	WC D. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	BRAK	9	-		S4	24°C	Vw=150m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.12	WC M. PACJENCI	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	BRAK	9	-		S4	24°C	Vw=200m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU I PISUARU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.13	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.14	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.15	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.16	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.17	GAB. LEKARSKI	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.18	WC NP	1	2	7	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	9	-		S4	24°C	Vw=80m3/h	-	DO UMYWALKI I USTĘPU	DO UMYWALKI	SZTUCZNE	-
		2.19	POCZEKALNIA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	24°C	Vn=630m3/h, Vw=540m3/h	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.20	SALA WYKŁADOWA	1	2	3	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	24°C	Vn=1140m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.21	GAB. ORDYNATORA	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=150m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.22	PKT DYSTR. S.K.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=20m3/h,	WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA	-	-	SZTUCZNE	-
		2.23	SEKRETARIAT	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=160m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.24	SALA ODPRAW	1	2	3	4	GÓRNE 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	TV KOMPUTER INTERNET	S4	24°C	Vn=540m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.25	GABINET KIEROWNIKA	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=150m3/h,	TAK	DO UMYWALKI	DO UMYWALKI	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.26	GAB. PIEL. ODDZ.	1	2	3	4	GÓRNE- 500LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	TV KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=200m3/h,	TAK	DO UMYWALKI I ZLEWU	DO UMYWALKI I ZLEWU	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.27	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.28	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		2.29	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-

Część	Poziom	Nr	Nazwa	Malowanie	Okładziny ścian	Podłoga	Cokoły	Oświetlenie	Instalacja siłowa	Instalacja gniazdowa	Instalacja przyzywowa	Instalacja telefoniczna	Instalacja specjalna	Klasa pomieszczenia	Temperatura	Wentylacja	Klimatyzacja	Instalacja Wod.- Kan.	Instalacja Ciepłej Wody	Rodzaj oświetlenia	Wymagania specjalistyczne
		2.30	POKÓJ BADAŃ	1	16	22	4	GÓRNE I BOCZNE NAD UMYWALKĄ - 500LUX PRZY BADANIACH 1000LUX	-	WEDŁUG PT	-	1 APARAT	KOMPUTER INTERNET	S4	20°C	Vn=80m3/h,	TAK	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	-
		D2	SZYB DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		D3	SZYB DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		K2	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=100m3/h,	-	-	-	SZTUCZNE	6
		K3	KLATKA SCHODOWA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	Vw=100m3/h,	-	-	-	NATURALNE I SZTUCZNE	6
		T3	WENTYLATORNIA	-	28	29	-	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	5°C	-	-	-	-	-	-
Przebudowywana	POWIERZCHNIE	T3	WENTYLATORNIA	-	28	29	-	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	5°C	-	-	-	-	-	-
	TECHNICZNE																				
CZĘŚĆ NOWA	POWIERZCHNIE	K2	KLATKA SCHOD.	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-		S4	20°C	-	-	-	-	SZTUCZNE	6
	TECHNICZNE																				
		T2	MASZYNOWNIA	1	2	3	4	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	5°C	-	-	-	-	-	-
		D2	SZYB DŹWIGU	-	-	-	-	-	-	WEDŁUG PT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		T1	WENTYLATORNIA	-	28	29	-	GÓRNE 200LUX	-	WEDŁUG PT	-	-	-	S4	5°C	-	-	-	-	-	-