System sygnalizacji pożaru SSP:
4x HTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 06,08)

08/18
sterowanie windą

D3 SZYB DŹWIGU 7.04

06/58
06/59
06/56
06/57
06/55
KP1/01

K3 KLATKA SCHODOWA 38.03

08/19
UCS

2.20 SALA WYŁADOWA 61.99

06/60
06/61
06/62

2.21 GAB. ORTOPEDY 19.38
06/63
06/64

06/65
08/02
08/03
08/01
KP1/02

2.23 SEKRETARIAT 27.39

06/66
06/67

2.24 SALA ODPRAW 50.95

06/68
06/69
06/70

2.25 GABINET KIEROWNIKA 27.52
06/71
06/72

sterowanie kontrolą dostępu (x8)
sterowanie i monitorowanie
klap ppoż: KP1/01 - KP1/03
zasilanie 24VDC do sygnalizatorów

06/19
centrala zamknięć drzwiowych
08/04

2.1C KOMUNIKACJA
06/73
06/74

2.1A KOMUNIKACJA 35.85

2.1B KOMUNIKACJA 42.83
06/82

2.1D DEKONTAMINACJA 57.97
06/38

2.22 PKT DYSTR. S.K. 2.83
06/34
06/33
06/28

06/54
06/53
06/47
06/48

06/21
06/20

08/17
08/16
08/15
08/05

06/35

2.18 WC MĘ. 5.13
06/49
06/50

2.19 POCZEKALNIA 32.80
06/51
06/52

2.12 WC M. PACJENCI 17.47
06/26
06/27

2.11 WC D. PACJENCI 15.97
06/22
06/23

2.10 WC NP. 6.49
06/16
06/17

06/75

2.9 WC 7.61
06/14
06/15
08/14
06/78
06/79

06/24
06/25

06/12
06/13

2.8 WC D. PERS. 4.18
06/10
06/11

2.7 GAB. LEKARSKI 14.65

2.6 GAB. LEKARSKI 15.53
06/08
06/09

2.5 GAB. LEKARSKI 13.95
06/06
06/07

2.4 GAB. LEKARSKI 15.18
06/04
06/05

2.17 GAB. LEKARSKI 19.14
06/45
06/46

2.16 GAB. LEKARSKI 19.14
06/43
06/44

2.15 GAB. LEKARSKI 19.14
06/36
06/37

2.14 GAB. LEKARSKI 19.14
06/31
06/32

2.13 GAB. LEKARSKI 18.24
06/29
06/30

2.27 POKÓJ BADAŃ 8.93
06/80
06/81

2.28 POKÓJ BADAŃ 8.93
06/83
06/84

2.29 POKÓJ BADAŃ 8.93
06/85
06/86

2.30 POKÓJ BADAŃ 9.07
06/87
06/88

06/89
06/90

0813

06/02
06/03
06/91

2.3 MAGAZYN 7.98

06/01
08/12

K2 KLATKA SCHODOWA 19.84
06/97

DA8 110 EIS 60 200 SZ
KP1/03

06/92
06/93

D2 SZYB DŹWIGU 7.04

2.2 POM. PORZĄDKOWE
06/95
06/96
06/94

System sygnalizacji pożaru SSP:
4x HTKSHekw PH90 1x2x0.8 (pętla 06,08)

CSP	centrala/węzeł systemu POLON6000
	czujka wielodetektorowa dymu i ciepła
	wskaźnik zadziałania czujki
	czujka zasysająca (szyb windowy)
	ręczny ostrzegacz pożaru
	moduł kontrolno sterujący 2we/2wy
	moduł kontrolno sterujący 4we/4wy
	moduł kontrolny 4we
	moduł kontrolny 8we
	moduł sterujący 4wy
	moduł sterujący 8wy
	sygnalizator akustyczny
24V	zasilacz pożarowy adresowalny 24VDC

UWAGA: KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE

CSD	centrala sterowania drzwiami
	przycisk zwalniający
	elektromagnes drzwiowy
	klapa pożarowa w kanale wentylacyjnym
UCS	uniwersalna centrala sterująca
	przycisk oddymiania
	przycisk przewietrzania
	siłownik 24VDC

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH
ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów
biuro@wpui.pl
REGON: 130013128, NIP: 5660004573

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z wyposażeniem oraz przebudowa Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INWESTOR:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, część dz.ew. nr 8/4 z obrębu 3-04-03

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT RYSUNKU: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SSP
RZUT PIĘTRA. CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

DATA: 21.11.2025

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Kojtek
nr upr. MAZ/0366/PWBT/25 w specj. telekomunikacyjnej bez ograniczeń bez ograniczeń

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Maciej Sulej
nr upr. MAZ/0497/PWBT/21 w specj. telekomunikacyjnej bez ograniczeń bez ograniczeń

SKALA: 1:100

NR RYS: SSP08