



Warszawa 2026-04-29

Szpital zaprasza do składania ofert na: Naprawę systemu wentylacyjnego w Aptece szpitalnej poprzez wymianę nawilżacza parowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ przy ul. Nieklańskiej 4/24 w Warszawie, przy spełnieniu poniższych wymagań:

Wymagania dotyczące naprawy-

Demontaż uszkodzonego nawilżacza, dostawa nowego nawilżacza parowego, którego wydajność powinna być 20 kg/h, nawilżacz elektrodowy.
Wymiana nawilżacza powinna być uzgodniona i odebrana przez firmę świadczącą usługi z zakresu serwisu instalacji klimatyzacji i wentylacji w Szpitalu.
Naprawa powinna być wykonana w godzinach pracy Apteki od godziny 07.30 do 14.30.
Po wymianie rozruch i sprawdzenie poprawności działania.

Wymagania dotyczące Wykonawcy - Posiadana wiedza i doświadczenie:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o kwalifikacjach z zakresu konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany według następujących kryteriów:

-koszt usługi

-doświadczenie Wykonawcy

Naprawa zostanie zlecona Wykonawcy na podstawie zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Oferty, dokument rejestracyjny firmy (wpis do CEIDG, lub KRS), należy składać w sekretariacie Szpitala, lub przysyłać na adres: mbasinski@nieklanska.pl, do dnia 2026-05-06

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków wykonania zamówienia, innych niż kryteria wyboru a także do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Informacje dodatkowe pod telefonem. 22-5098-379

Z CA DYREKTORA
DS. ADMIN. I EKSPLOATACYJNYCH
Bożena Pieczykolan, MBA

Z CA DYREKTORA
DS. ADMIN. I EKSPLOATACYJNYCH
Bożena Pieczykolan, MBA