



- Uwagi:
- Kondensat z kotła odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie lub poprzez pompę. Zastosować neutralizator skroplin.
 - Prace wykonywać pod bieżącym nadzorem zakładu kominarskiego wydającego opinię wstępną do projektu i wykonującego odbiór końcowy inwestycji.
 - Zapewnić niezbędną wentylację w istniejących pomieszczeniach poprzez dobudowanie kominów lub w inny sposób po uzgodnieniu z właściwym zakładem kominarskim.
 - Przed podłączeniem kotła sprawdzić czy do przewodu kominowego nie są podłączone inne urządzenia.
 - Opracowanie obejmuje instalację gazową w zakresie wymaganym do jej zgłoszenia i wykonania. Instalacje grzewcze, wod.-kan., elektroenergetyczne i automatyki nie są objęte zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do montażu ww. instalacji nieobjętych niniejszym opracowaniem, wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny, szczegółowy schemat lub zastosować rozwiązania typowe dostosowane do wytycznych wybranego producenta kotła i systemu grzewczego. Instalację należy wykonać zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o rozwiązania systemowe, typowe lub indywidualne, zgodnie z dobrym doświadczeniem i wiedzą wykonawcy.
 - Rozwiązania techniczne w przypadku podłączenia przewodów powietrzno-spalinowych prowadzić w porozumieniu z właściwym Zakładem Kominarskim. W przypadku różnic między stanem rzeczywistym i zawartością projektu należy ponownie przeanalizować i zweryfikować zaproponowane rozwiązania projektowe.
 - Po wyborze typu kotła, potwierdzić dobór systemu powietrzno-spalinowego.

PROJEKT: INSTAL-SANIT <i>PROJEKT</i> ul. GLIWICKA 2 44-177 PANIÓWKI biuro@is-projekt.pl +48 733133564		NR PROJEKTU: 268/2022	
		FAZA: PT	DATA: 11.2022
OBJEKT: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 2x55kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Biurowej 1 w Częstochowie			
INWESTOR: ZGMTBS Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24 42-200 Częstochowa			
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Krzysieczko upr. bud. nr ewid. SLK/3951/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej			PODPIS:
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Marcin Kumor upr. bud. nr ewid. SLK/9194/PWBS/20 w specjalności instalacyjnej			PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marta Giotbas			PODPIS:
RYSUNEK: STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE - RZUT KOTŁOWNI			NR RYSUNKU: 2
1. Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn. zm.). 2. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie. 3. Wszystkie wymiary sprawdzić i korygować podczas prowadzenia robót.			FORMAT: A3 SKALA: 1:50