



P. Goliński

ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606 366 526

WILAMOWICE, 07.03.2022

OPINIA NR 1/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **43-300 Bielsko-Biała przy 3 Maja nr 9 M1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM Głanowski Stanisław**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza **Jarosław Fajfrzyk** w celu:
ustalenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną o śr. fi. 100 w suficie podwieszanym.

Należy wymienić istniejące podłączenie wraz z kratką wentylacyjną na podłączenie spiro fi. 150 wraz z kratką wentylacyjną fi. 150.

Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego.

Należy odłączyć piec kaflowy. Do przewodu kominowego po piecu kaflowym należy podłączyć kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Kocioł gazowy należy podłączyć w pomieszczeniu kuchni.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:


Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii i podpis: 07.03.22.

Uwagi: Goliński

I. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
Nr tel. 2930/03
tel. 0606 366 526



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2022-03-26

OPINIA NR: 124B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **3 maja nr 9 m 1a** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną rys.23 podłączoną wspólnie z wentylacją lokalu użytkowego parter.

Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną rys.24.

Wytypowano wolny przewód kominowy rys.22 pod kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Kocioł gazowy należy podłączyć w pomieszczeniu łazienki.

Przewód spalinowy pod kocioł gazowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
(uprawniony Mistrz Kominiarski)
Nr upr./2930/03
tel. 606 366 526