




ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526



WILAMOWICE: 2022-03-04

OPINIA NR: 85B/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **3 Maja nr 9 M1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną w suficie podwieszonym z kratką wentylacyjną fi.100 oraz łącznik. Należy wymienić istniejące podłączenie wentylacji kuchni na łącznik fi.150 z kratką wentylacyjną fi.150.

Pomieszczenie pokoju posiada piec kaflowy podłączony do przewodu dymowego.

Należy odłączyć piec kaflowy od przewodu dymowego.

Do przewodu kominowego po piecu kaflowym należy podłączyć kocioł gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny.

Przewód spalinowy pod kocioł gazowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym.

W przypadku wytypowania łazienki należy wykorzystać przewód kominowy nr.16.

Przewód kominowy nr.16 należy wyczyścić mechanicznie i uszczelnić go masą uszczelniającą.

Kratkę wentylacyjną 14x14 w przyszłej łazience zamontować na wysokości 10 cm.od stropu sufitu.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. am.) oraz wydanych na podstawie ww. ustawy przepisów wykonawczych. Ustawę z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpożarowej budynków /Dz. U z 2002 r Nr 147, poz. 1229. zmianami/ oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 2 sprawie warunków technicznych jakimi powinny opowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U Nr 75 poz. 690, z 2003 r Nr 33 poz. 270 oraz z 2004 r nr 109 poz 1156/ łącznie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r 'Prawo Budowlane' / Dz. U z 2003 r Nr 207, poz 2016 z późn. Zmianami, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
(uprawniony mistrz kominiarski)
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526