



Orurowanie i kształtki – stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)
Filtry z dennicą wg DIN28011



- A – woda napowietrzona
B – spust pop uczyn
C – spust 1 filtratu
D – powietrze do p ukania filtrów
E – woda uzdatniona
F – woda p uczna

15.	Przepływomierz DN125
14.	Przepływomierz DN100
13.	Przepływomierz DN65
12.	Skrzynia kontrolno – pomiarowa
11.	Rozdzielnia ZH
10.	Rozdzielnia technologiczna
9.	Rozdzielnia główna
8.	Rozdzielnia pneumatyczna
7.	Zestaw chloratora
6.	Zestaw hydroforowy ZH-ICL/W 4.15.4/4,0kW + TP125-130/4/5,5kW
5.	Zestaw dmuchawy K08RMD
4.	Zestaw sprężarki
3.	Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 – odmanganianie
2.	Zestaw filtracyjny FIC/106/6126 – odżelazianie
1.	Zestaw aeracji AIC800
Lp.	Element:



EKO-INSTAL

PRACOWNIA PROJEKTOWA

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J.

ul.Kosynierów Gdynskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

email: biuro@eko-instal.biz

tel. 508 258 365

NIP 5961646792 REGON 080009361

www.eko-instal.biz

Obiekt:	UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNEJ GMINY DĄBIE		
Nazwa opracowania:	KONCEPCJA PRZEBUDOWY I BUDOWY UJĘCIA WODY, SUW, ZBIORNIKA BUFOROWEGO ZBIORNIKÓW WÓD POPLUCZNYCH, INSTALACJI WODY SUROWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ W M-ŚCI DĄBIE		
Inwestor:	GMINA DĄBIE UL. SZEROKA 4 66-615 DĄBIE		
Branża:	SANITARNA		
TECHNOLOGIA SUW		SKALA SCHEMAT	RYS. NR 3