











OZNACZENIA:

- | | |
|---|---|
|  | PROJEKTOWANE LAMPY OŚWIETLENIOWE |
|  | PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY nN-0,4kV OŚWIETLENIOWY |
|  | PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY nN-0,4kV ENERGA-Operator S.A. |
|  | PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE SRS f110 |
|  | PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE DVK f110 |
|  | SLUPY ENERGETYCZNE nN-0,4kV - lokalizacja po przestawieniu wraz z kierunkiem elektroenergetycznej linii napowietrznej |
|  | PROJEKTOWANE MUFFY ELEKTROENERGETYCZNE |
|  | PROJEKTOWANA LOKALIZACJA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ PO PRZESTAWIENIU |
|  | GRANICA PASA DROGOWEGO |
|  | GRANICA PASA DROGOWEGO DO WYDZIELENIA |

- Uwaga:
 - Wzrost poziomu projektowanych linii kablowych ułożyłę bednarke Fe2n 25k4.
 - Zależny od elementów innych sekcji wykonawcy zgodnie z wyliczaniem norm SEP-E-004.
 - W przypadku natrafienia na niezwykliczowaną infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć ją rurą osłonową.
 - Należy zastosować oprawy (typy) zgodne z zapisami w dokumentacji) montowane na słupach o wysokości min. 5,50m, wysokość montażu oprawy (typu) w. Oprawy montować przy zastosowaniu wysięgników (w) o długościach oraz nachyleniu o kął z zgodnie z zapisami na planie.
 - Numerację słupów uzgodnić na roboczo z Inwestorem.
 - Projekt należy rozpatrywać z obracaniem pozostałych zarysów.
- Po wykonaniu prac związanych z budową oświetlenia należy, w porównaniu z: Energia Oświetlenie, zidentyfikować istniejącą infrastrukturę oświetlowaną na odcinku od ulicy Wyzymnej do projektowanego ronda.

Potwierdzam mapę za zgodność z oryginałem w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali.
mgr inż. Michał Chmielewski

	BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE PINKONCEPT <small>80-180 Gdańsk, ul. Olimpijska 46/4; e-mail: biuro@pinkoncept.pl; tel.: 783-304-160; 791-204-410 NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697888; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396</small>		
	BUDOWA ULICY STUZIENNEJ W BIELKÓWKU		
DOK.	WYKON.		
DOK.	ELEKTRYCZNA		
WYKON.	DATA		
WYKON.	DATA		
WYKON.	DATA		
WYKON.	DATA		
WYKON.	DATA		
WYKON.	DATA		