

Znak sprawy: GK.IV.6630.1.489.2022

Miasto D bica 2022-09-06

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonych w dniu 2022-09-06

Wnioskodawca: MMInfrastruktura Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

Obywatelska 16/1

Inwestor: MMInfrastruktura Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

Obywatelska 16/1

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inż. Anna Maciuba

Nr gminy	Nr obręb	Nazwa gminy	Nazwa obręb	Lokalizacja- działki
052	4	Jodłowa	Jodłowa	5515

Opis przedmiotu narady:

1 przyłącze gazu

2 sieć energetyczna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	Marcin Stamm 2022-08-31 05:55:00	brak uwag
1	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie	Modelski Dariusz 2022-08-30 08:37:12	brak uwag
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	Danuta Tokarczyk 2022-08-30 12:43:00	Gazownia w D bicy uzgadnia z uwagami: 1) Zachować należy podstawowe odległości od gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia 04-06-2013r.), 2) Skrzyżowania z gazociągami wykonać zgodnie z w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,

			<p>3) Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Gazowni w Dębicy,</p> <p>4) Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Dębicy,</p> <p>5) Wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,</p> <p>6) Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Gazowni w Dębicy,</p> <p>7) Za uszkodzenia gazociągów odpowiada Wykonawca i Inwestor.</p> <p>8) Budowa przyłącza gazu zgodnie z uzgodnionym projektem i Warunkami Tech. nr PSGJA.0022.763A.1924.1147955.1.22 z dnia 05-08-2022r.</p> <p>9) Projekt budowy przyłącza gazu uzgodnić w PSG sp. z o.o.</p> <p>10) Proszę w miejscach zbliżyć projektowanego kabla i gazociągów podać odległość</p>
3	Wójt Gminy Jodłowa	<p>Sławomir Myszkowski</p> <p>2022-08-30 07:30:47</p>	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

*** Integralną częścią protokołu stanowi załącznik graficzny - 1 plansza.**

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyższej tabeli bez uzupełnionych kolumn "imię i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi