



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	
Opis	Zasilanie z TA	Kontrola napięć	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie	Gn. wtykowe	Kocioł CO	
Moc [kW]/Prąd [A]	2.0 kW	--	--	--	--	--	
Przewód	YKY 3x4 mm ²	--	--	YDYpzo 3x1,5 mm2 ²	YDYpzo 3x2,5 mm2 ²	YDYpzo 3x2,5 mm2 ²	
Nazwa obwodu	--	--	--	O-1	G-1	G-2	

OBIEKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OŚWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn.ewid.gm. Choroszcz		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY (INST. ELEKTRYCZNE)		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR. /SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT inst. elektryczne	mgr inż. KAROL CITKOWSKI	PDL/0056/P00E/08	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 21-04-2023	SKALA RYSUNKU	- NUMER RYSUNKU
Rozdzielnica RK			E5