



OZNACZENIA:
WG – wyłącznik główny kotłowni
MD-2.Z – centrala system odcięcia gazu
G1 – gniazdo hermetyczne jednofazowe 230 V
G2 – gniazdo hermetyczne 24V
Pk1, Pk2 – pompa obiegu kotłowego
Pco – pompa obiegowa instalacji central. ogrzewania
SUW – stacja uzdatniania wody
Zsw – zabezpieczenie stanu wody
KG-1, KG-2 – kocioł gazowy stojący wodny kondensacyjny
T1 – czujniki systemowe (dostawa z urządzeniami)
Ctz – czujniki systemowe temperatury zewnętrznej (dostawa z urządzeniami)

Temat:	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej, przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kotłowni gazowej – w istniejącym budynku Sądu Rejonowego przy placu Tadeusza Kościuszki nr 3 i 3A w miejscowości Miechów gmina Miechów		
Adres obiektu:	działki nr ew.1700/3, 1701 obręb 0001 Miechów jednostka ewidencyjna Miechów 120805_4		
Temat rysunku:	Schemat inst.elektrycznej i AKPiA kotłowni gazowej		
Projektował:mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawdził: Zbigniew Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92	Podpis;	
Projektował: Jerzy Gołąb	Upr. specjalności elektrycznej KL-344/88	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
luty 2022 r.	P T	1: --/--	11