



P.p. 285,00m n.p.m.

Rzędna terenu		297,50								297,30
Rzędna dna rurow.projekt.		296,50								296,30
Głębokość [mb]		1,00								1,00
Spadek, długość	proj. przyt. gazu s/c.PE dn25mm									i=4,1%
Średnica, materiał		st. Dn25		iz. rura gazowa PE100 SDR11 dn50x4,6mm					st. Dn25	iz. L=0,6m
Odległości [mb]		0,0	0,6	0,4	1,0	1,9	0,4	3,3	0,6	0,4
Hektometry		0								0+5

Temat:	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej, przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kotłowni gazowej – w istniejącym budynku Sąd Rejonowy przy placu Tadeusza Kościuszki nr 3 i 3A w miejscowości Miechów gmina Miechów		
Adres obiektu:	działki nr ew.1700/3, 1701 obręb 0001 Miechów jednostka ewidencyjna Miechów 120805_4		
Temat rysunku:	Profil podłużny instalacji gazowej n/c		
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawdził: Zbigniew Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
luty 2022 r.	P T	1:100/100	13