



OZNACZENIA :

- instalacja zimnej wody istniejąca – rura stalowa ocynkowana
- Dn40stal Instalacja zasilania c.o. istniejąca – rura stalowa czarna
- Dn40stal Instalacja powrotu c.o. istniejąca – rura stalowa czarna
- Dn80stal Instalacja zasilania c.o. projektowana – rura stalowa czarna
- Dn80stal Instalacja powrotu c.o. projektowana – rura stalowa czarna
- Dn20stal Instalacja technologiczna c.o. projektowana – rura stalowa czarna

UWAGI:

Urządzenia i materiały wykonać i zamontować zgodnie z wykazem w części opisowej opracowania

Temat:	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej, przebudową instalacji kanalizacyjnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kotłowni gazowej – w istniejącym budynku Sądu Rejonowego przy placu Tadeusza Kościuszki nr 3 i 3A w miejscowości Miechów gmina Miechów		
Adres obiektu:	działki nr ew.1700/3, 1701 obręb 0001 Miechów jednostka ewidencyjna Miechów 120805_4		
Temat rysunku:	Schemat technologiczny kotłowni dla potrzeb CO		
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawił: Zbigniew Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
luty 2022 r.	P T	1:--/--	3