



#### OZNACZENIA:

1. Gazomierz miechowy G16
2. Kurek kulowy gazowy główny Dn40mm MOP 5
3. Reduktor o przepustowości  $Q=25 \text{ Nm}^3/\text{h}$
4. Impulsator
5. Rejestrator szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym np. typu Mac R-4
6. Szafka wentylowana z blachy stalowej o wym. 125x85x35cm – dzielona z trzema drzwiami w kolorze elewacji tj. kolor biały (odcień określić na etapie realizacji)
7. Kurek gazowy kulowy sferyczny DN15mm
8. Monoblok izolacyjny DN40mm
9. Kurek gazowy grzybkowy gwintowany Dn40mm elektromagnetyczny ZB
10. Śrubunek czarny GW–GZ płaski DN40mm

Za lub przed zaworem (9) zamontować śrubunek GW–GZ płaski Dn40mm z uszczelką

Temat:	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową wraz z budową instalacji gazowej, przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej i AKPiA dla potrzeb projektowanej kotłowni gazowej – w istniejącym budynku Sąd Rejonowego przy placu Tadeusza Kościuszki nr 3 i 3A w miejscowości Miechów gmina Miechów		
Adres obiektu:	działki nr ew.1700/3, 1701 obręb 0001 Miechów jednostka ewidencyjna Miechów 120805_4		
Temat rysunku:	Rysunek szczegółowy punktu redukcyjno-pomiarowego		
Projektował: mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/POOS/06	Podpis;	
Sprawdził: Zbigniew Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej KL 37/92	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
luty 2022 r.	P T	1:10	9