

# Rzut parteru

- Uwaga:** Zastosowano przewody wentylacyjne blaszane spiralne okrągłe z uszczelką gumową lub prostokątne typ A/1 łączone za pomocą profili kohnierzowych, ocieplone wełną mineralną gr 30mm. Przewody mocować do stropu za pomocą zawieszek.

## UWAGA: W pomieszczeniach w wentylacją mechaniczną

W pomieszczeniach w wentylacji mechanicznej nie stosować wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne powinny być zastępowane Wyładź powietrza z pomieszczeń sanitarnych będzie realizowany za pomocą wentylatorów ściennych EDM 100 nawiew powietrza poprzez infiltrację z sąsiednich pomieszczeń i nawiewników okiennych. Zastosować wentylację z regulacją przepływu obrotową z czujnikiem natężenia i opóźnionym czasowym regulowanym.

