



OZNACZENIA

- Projektowana instalacja alarmowa
- DS Detektor stężenia gazu (metan) zbudowany pod sufitem
- SOA Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Projektowana instalacja gazowa

Nościenna szafka gazowa z kurkiem głównym reduktorem R-25, gazomierzem G-16 z rejestratorem

Nościenna szafka z zaworem samozamykającym DN80 dla kotłowni

wentylacja wywiewna grawitacyjna o wym 30x42cm

przewód powietrzno-spalinowy DN200/300

OBJEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 44-370 PSZÓW UL.NIEPODLEGŁOŚCI 99		DATA: 03.2022r.
TEMAT: RZUT PIWNIC - INSTALACJA ALARMOWA		SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A.LACHOWICZ		RYS.NR 2
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ		
SLK/8422/PBS/18		
SLK/0476/POOS/04		