



### OZNACZENIA

	Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.
	Linia inst. siłowej
	Linia zbiorcza
	Oprawa LED IP 66
	Gniazdko wtyczkowe podwójne
	Wyłącznik 2-biegunowy hermetyczny
	Silnik pompy
<b>RK</b>	Rozdzielka kotłowni
<b>WK</b>	Wyłącznik kotłowni

### Uwaga.

W pomieszczeniach kotłowni zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności minimum IP 54.

### OBIEKT:

BUDYNEK URZĘDU GMINY GORZYCE  
44-350 GORZYCE UL.KOŚCIELNA 15

DATA:  
03.2023r.

### TEMAT:

RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA:  
1:50

RYS.NR  
3

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A. BERNAT Upr. 250/90Kt

SPRAWDZIŁ: mgr inż. J. BERNAT Upr. SLK/0198/PBE/22