



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Lucjan Szpicki

Wolności 1

47-316 Chorula

Nip: 749-177-46-18

Tel: 774671799

Mistrz kominiarski: Lucjan Szpicki

Opinia OP/66/2022

Odbiorca	POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDIOLOGICZNA W KRAPKOWICACH	Data wystawienia: 2022-08-16
Adres:	ul.KOZIOLKA 30 47-300 KRAPKOWICE	

Sporządzona w celu

Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych.

STWIERDZA SIĘ CO NASTĘPUJE;

Szkic orientacyjny na odwrocie.

Przewód kominowy nr 1.- do przewodu kominowego nr 1 podłączony jest mechaniczny wentylator w pomieszczeniu wc parter sanepid.

Przewód kominowy nr 2.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 3.- do przewodu kominowego nr 3 podłączona jest kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki 1 piętro sanepid i kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki 2 piętro mieszkanie nr 4 co jest nieprawidłowe.

Przewód kominowy nr 4.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 5.- do przewodu kominowego nr 5 podłączona jest kratka wentylacyjna w pokoju 1 piętro sanepid.

Przewód kominowy nr 6.- do przewodu kominowego nr 6 podłączona jest kratka wentylacyjna w pomieszczeniu wc parter sanepid.

Przewód kominowy nr 7.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 8.- do przewodu kominowego nr 8 podłączony jest kocioł c.o. węglowy w pomieszczeniu łazienki 2 piętro mieszkanie nr 4.

Przewód kominowy nr 9.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 10.- do przewodu kominowego nr 10 podłączona jest kratka wentylacyjna w pomieszczeniu socjalnym parter sanepid.

Przewód kominowy nr 11.- do przewodu kominowego nr 11 podłączony jest podgrzewacz gazowy ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu łazienki 1 piętro mieszkanie nr 7.

Przewód kominowy nr 12.- do przewodu kominowego nr 12 podłączona jest kratka wentylacyjna w pomieszczeniu łazienki 2 piętro mieszkanie nr 8.

Przewód kominowy nr 13.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 14.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Przewód kominowy nr 15.- jest przewodem kominowym wolnym od podłączeń.

Uwagi Ogólne;

Brak wentylacji w kuchni mieszkanie nr 4.

Brak możliwości sprawdzenia wentylacji w pomieszczeniu łazienki mieszkania nr 8 (sufit podwieszany).

Podczas projektowania należy przewidzieć podłączenie i przełączenie

Strona: 1 Opinia OP/66/2022

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 207/03) ze zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99), oraz stosowne przedmiotowe normy PN. Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : usługobiorcy i a/a

kratek wentylacyjnych.
Obiekt kominy na strychu. Pion kominowy odciągany od pionu.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Lucjan Szpicki

kratek wentylacyjnych.
Obielić kominy na strychu. Pion kominowy odciągany od pionu.



Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Lucjan Szpicki

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Lucjan Szpicki

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistra Komińskiego: Lucjan Szpiki

Strona: 2 **Opinia OP/66/2022**

Opinię sporządzono w oparciu o: ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 207/03) ze zmianami, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99), oraz stosowne przedmiotowe normy PN. Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : usługobiorcy i a/a



LEGENDA;

Brak wentylacji w kuchni mieszkanie nr 4

Brak możliwości sprawdzenia podłączenia kratki wentylacyjnej w łazience mieszkanie nr 8 (sufit częściowo zabudowany)

Przewody kominowe nr 10,11 są odciągane od pionu kominowego w lewo.

Przewody kominowe nr 12,13,14,15 są odciągane od pionu kominowego w prawo.

Numer przewodu kominowego

Głębokość przewodu kominowego mierzona w metrach od wylotu kominu ponad dachem.

Mech went - mechaniczny wentylator.

P.G.c.w.u. - Podgrzewacz gazowy ciepłej wody użytkowej p-parter.

Ip- pierwsze piętro

IIp- drugie piętro

4,7,8- numer mieszkania.

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 700

Lucjan Szpicki