



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

- AW1** Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUN A 1x3 TC 1 WD IP65.
- AW2** Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUN A 1x3 TC 1 CR IP65.
- AW3** Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego OP3 A 4x1 TC 1 WD N IP65.
- EW1** Oprawa oświetlenia kierunkowego OP1 A 1,2 TC 1 z piktoqramem.
- EW2** Oprawa oświetlenia kierunkowego DS1 A 1,2 TC 1 z piktoqramem.

<div>USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>mgr inż. Piotr Ścibior</div>			
Bartomiejowice 7 24-160 Wąwolnica kom. 507037223		REGON: 361509238 NIP: 716-258-86-59 e-mail: p.scibior@wp.pl	
Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ	OBRĘB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW	Stadium: 01.2022
Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA I – OŚW AW	PROJEKT TECHNICZNY	Bronza:
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:.	mgr inż. Arkadiusz Karwot	LUB/0212/P00E/11	
Sprawdzający:.	mgr inż. Remigiusz Karwot	LUB/0090/PW0E/11	Nr rys. F3