



Zgodnie z PN EN 1717 należy zainstalować zawory antykoźnienie typu:

- HD przed baterią natryskową
- HA przed zaworami czerpalnymi ze złączką
- EA przed pojemnościowym podgrzewaczem wody
- EA za wodomierzem

o średnicy zgodnej z przewodem.

OZNACZENIA

- proj. pion kanalizacyjny Ø0,11PVC wyprowadzony ponad dach i zakończony rurą wywiewną Ø0,16PVC (obudowany).
- proj. wpuś podłogowy Dn100mm
- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja ciepłej wody
- proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.
- proj. pion instalacji wodociągowej

MP10C



RZUT PARTERU – WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.		SKALA: 1:100	DATA: 15.12.2022r.	RYŚ. NR: SW-03
INWESTOR:	Urząd Gminy Świecie nad Osg, Świecie nad Osg 1, 86–341 Świecie nad Osg	PODPIS:		
OBIEKT	”Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Świecie nad Osg.”			
ADRES:	dz. nr 433/4, obr. Świecie nad Osg [0011], m. Świecie nad Osg, gm. Świecie nad Osg			
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Schmidt nr ew. uprawnień: GP.1.7342/26/70/93, GP.1.7342/126/70/94 specjalność: sieci i instalacje sanitarne			
OPRACOWAŁ:	inż. Jacek Wojciakowski			