

## Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Obliczeń wykonano zgodnie z:  
Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Liczba osób	Ilość powietrza [m <sup>3</sup> /h/osobę]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Wywiew [m <sup>3</sup> /h]	Pow. pom. [m <sup>2</sup> ]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m <sup>3</sup> ]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m <sup>3</sup> /h]	Krotność [LW/h]	Wywiew [m <sup>3</sup> /h]	Uwaga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	17

### WENTYLATORY

1/01	PARTER	Wiatrołap					4,71	3,00	14,13		30		30	Wk-2 Wentylator kanałowy o wydajności max. 979 m3/h. Wydajność proj. 450m3/h przy 300 Pa	
1/02	PARTER	Szatnia					3,61	3,00	10,83		30		30		
1/03	PARTER	Sala ogólnodostępna	7	20,0	140	140	22,63	3,00	67,89						
1/04	PARTER	Sala RTV/komputerowa	4	20,0	80	80	14,42	3,00	43,26						
1/07	PARTER	Pom do zajęć rehabilitacyjnych	3	50,0	150	150	10,38	3,00	31,14						
					370	370					Razem	60		60	
												430		430	
1/08	PARTER	Pokój dzienny					24,17	3,00	72,51	2,0	145	2,0	145	Ww-1 Wentylator ścienny osiowy o wydajności max. 150 m3/h	
1/05	PARTER	Łazienka z natryskiem					6,71	3,00	20,13		130		130	Wk-1 Wentylator kanałowy o wydajności max. 616 m3/h. Wydajność proj. 230m3/h przy 300 Pa	
1/06	PARTER	WC					6,69	3,00	20,07		100		100		
										Razem	230		230		