

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 3 PIĘTRA – PODDASZA

k.3.1 korytarz 43,1 winigam	406 archiwum druków 38,38 winigam	pomieszczenie 410 obserwatorów 15,1 terakota
k.3.2 przedsionek 23,9 terakota	406 a archiwum I podr. 12,08 winigam	411 pom. biurowe 13,08 wykładzina dywan
łazienka kl.3.3 schodowa 14,1 terakota	406 b archiwum II podr. 11,04 winigam	412 pom. biurowe 13,68 wykładzina dywan
401 pom. techniczne 3,2 beton	407 Archiwum główne 62,48 winigam	413 pom. biurowe 24,08 wykładzina dywan
402 łazienka damska 9,89 terakota	408 pom. techniczne 4,65 winigam	414 pom. biurowe 13,08 wykładzina dywan
403 sala konferencyjna 66,02 wykładzina dywan	409 pom. przesłuchan/ bawienia 27,00 wykładzina dywan	415 archiwum podręczn. 7,02 winigam
403a pom. porządk. 1,40 winigam	409 podziemia dla dzieci 3,54 terakota	415 magazyn 3,02 beton
404 łazienka męska / dla niepełnosprawnych 7,00 terakota		416 archiwum podręczne 7,72 winigam
405 pom. techniczne 5,64 winigam		
405 b Magazyn 11,04 winigam		

przewód YTKSY 1x4x0,8
czujnik wiatr-deszcz WRG

LEGENDA:

- CSP Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon 4800
- ZSP Zasilacz Merwex
- UCS Centrala Oddymienia UCS 600
- Czujka wielosensorowa dymu i ciepła
- Czujka temperatury
- Recezy Ostrzegacz Pożarowy ROP
- Element Kontrolno Sterujący EKS
- SAK – Sygnalizator akustyczny

UWAGI:

- EKS 2 wej/2 wyj
- Zasilacz 5A należy doprowadzić 230V
- Czujki wielosensorowe DOT 4046
- nr. elementów zostaną nadane podczas konfiguracji CSP

POTRANS s.c 72-600 Świnoujście ul. Chelmonskiego 24/3	
Nazwa rymunka	NR PVS. 5
System Sygnalizacji Pożaru	
Branża Ochrona Przeciwpowodzi	
Inwestor SAD REJONOWY ul. Podarewskiego 6 Świnoujście	
Opracował inż. mgr inż. Włodzisław Barczyński	podpis
Obiekt SAD REJONOWY Świnoujście ul. Podarewskiego	
Data listopada 2022r.	skala IV kondygnacja nadziemna

Jan Wrona
Stw.kw.744/SZ/2022/187
§13 ust.1 pkt.4 lit.d