

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

0.k 0	Przedsionek wejscia głównego	101	BOI przedsionek służb./dostep ogran.	110	archiwum ksiąg wiecz.
9,80	granit	9,75	tarket	21,10	tarket
0.k1	korytarz 1	102	biuro ochrony	111	zespół kurator.sł. sądowej 1
30,64	terakota	7,80	tarket	17,82	tarket
kl.–0,2	klatka schodowa	103	biuro obsługi interesantów – stanowiska pracown.	112	zespół kurator.sł. sądowej 2
14,77	terakota	42,44	terakota / tarket	6,9	tarket
kl.0.2	klatka schodowa	104	BOI czesć dostępna dla interesantów	113	zespół kurator.sł. sądowej 3
39,55	terakota	10,16	terakota	9,01	tarket
kl.0.2	klatka schodowa	105	sala rozpraw nr 5	114	kurator 1
14,10	granit	2790	tarket	15,60	tarket
0.k2	korytarz 2 poczekalnia	106	sala rozpraw nr 6	115	kurator 2
29,20	terakota	33,10	terakota	20,70	tarket
0.k 3	korytarz 3	107	sala rozpraw C nr 7	116	adwokaci i radcowie
14,20	terakota	35,30	terakota	19,80	tarket
0.k4	korytarz 4	108	toalety –	sz.0	szacht instalacyjny
33,50	terakota	3,07	recepcja	3,12	ruszt techniczny
105	korytarz 5	108a	toaleta damska 1	1	Podcień wejścia
7,10	terakota	7,85	terakota	6,74	granit / terrakota
0.k6	korytarz 6	108b	toaleta meska 1		
5,70	terakota	6,87	terakota		
		109	toaleta dla niepełnosprawnych		
		4,63	terakota		

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Roman Nazarkiewicz
Nr upr. 413/2000
Szczecin, dn. 15.11.2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
~~z uwagami:~~

LEGENDA:

- CSP – Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon 4900
- ZSP – Zasilacz Merawex
- UCS – Centrala Oddymiania UCS 600
- Czujka wielosensorowa dymu i ciepła
- Czujka temperatury
- Sygnalizator akustyczny SAL4001
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP
- Element Kontrolno Sterujący EKS
- SAK – Sygnalizator akustyczny

UWAGI:

1. EKS 2 wej/2 wyj
2. zasilacz 5A należy doprowadzić 230V
3. Czujki wielosensorowe DOT 4046
4. nr. elementów zostaną nadane podczas konfiguracji CSP

POZTRANS s.c 72–600 Swinoujscie ul. Chelmonskiego 2d/3	
Nazwa rysunku	NR RYS. 2
System Sygnalizacji Pożaru	
Branza: Ochrona przeciwpozarowa	
Inwestor: SAD REJONOWY ul. Paderewskiego 6 Swinoujście	
Opracował: st. kpt. w st. sp. mgr inż. Waldemar Boratyński	podpis
Obiekt: SAD REJONOWY Swinoujście ul. Padarewskiego	
Data: listopas 2022r.	skala: 1 : 100
	I kondygnacja nadziemna

mgr inż. Elektryk
Jan Wrona
Stw.kw.144/Sz/80 § 5 ust. 1§7
§13 ust.1 pkt. 4 lit. d