

Znak sprawy: G.6630.167.2022

SIERPC, 2022-09-13

ODPIS PROTOKÓŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonych w dniu 2022-09-13

Wnioskodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis

09-200 Sierpc

Mickiewicza 53

Inwestor: JRP Instalacje Waldemar Lis

09-200 Sierpc

Mickiewicza 53

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Zbigniew Kopyciński - Kierownik PODGiK

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	1	1718/6	SIERPC	M SIERPC

Opis przedmiotu narady:

1 przyłącze inne

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego i data	Stanowisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Zbigniew Kopyciński 2022-09-13 10:40:06	brak uwag
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z o. o.	Paweł Peda 2022-09-06 12:47:35	brak uwag
3	Gmina Miasto Sierpc		zaw. - brak odpowiedzi
4	ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Płocku	Jarosław Rosiak 2022-09-13 11:27:29	Odległość pozioma od linii 0,4 kV do zbiornika z gazem powinna wynosić minimum 3 m od skrajnego przewodu (nie od osi linii)

5	Orange Polska S.A.		zaw. - brak odpowiedzi
6	NEXERA SP. Z O.O	Andrzej Grycmacher 2022-09-12 20:53:43	brak uwag
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku	Bogusław Gajewski 2022-09-13 08:17:49	brak uwag
8	Agencja Rozwoju Mazowsza	Sławomir Jalkowski 2022-09-06 09:13:10	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
2. Zgodnie z art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3. Brak stanowiska podmiotu zarządzającego daną siecią nie zwalnia projektanta z zastosowania odpowiednich rozwiązań zabezpieczających uzgodnione wcześniej oraz istniejące sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie (zblżenia, skrzyżowania) projektowanych sieci.

**Zbigniew
Kopyciński**

Elektronicznie
podpisany przez
Zbigniew
Kopyciński
Data: 2022.09.14
12:32:12 +02'00'