



	OZNACZENIA
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA SZCZELIŃA, NASTROPOWA/ZWIESZAKOWA, LED, F1 – 4000K, IP65, 4490lm F2 – 4000K, IP65, 8140lm
	B2–OPRAWA OŚWIETLENIOWA NASTROPOWA, LED, 4000K, IP65, 3100lm
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EMKUKACYJNEGO, Z MOD. AWARYJNYM 1H, AUTOTEST, PRACA AWARYJNA, IP65, 270lm, OPTYKA ANTYPANICZNA
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POŁEDNYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY– IP44
	OZN. GRUP STEROWANIA OŚWIELENIA
	GNIAZDO 230V, IP44, POŁEDNYNCZE / WIELOKROTNE
	GNIAZDO 400V, IP55, Z ŁĄCZNIKIEM NA OBUDOWIE, 16A / 32A
	MIJSCOWE POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
	TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA
	NR OBWODU

OZNACZENIA URZĄDZEŃ:

K1–PIEC KONWEKCYJNO–PAROWY (6,9 kW)
K2–PATELNIJA (istn.) (5,4 kW)
K3–TABORET (istn.) (5,0 kW)
K4–ZMYWARKA
PC–POMPA CYRKULACYJNA
[N]–GNIAZDA "NADBLATOWE", NA WYS. OK. 120cm
[P]–GNIAZDA "PODBLATOWE", NA WYS. OK. 30–40cm

PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ZAPOZNAĆ SIĘ Z DTR FAKTYCZNIE STOSOWANYCH URZĄDZEŃ,
W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI DOT. PRZYJĘTEJ W DOKUMENTACJI MOCY ORAZ SPOSOBU ZASILANIA URZĄDZENIA
NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYKONANIE INSTALACJI DO WYMAGAŃ URZĄDZEŃ PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.
INSTALACJE W KUCHNI WYKONAĆ W BRUJDACH P/T. PO WYKONANIU ODTWORZYĆ STAN ŚCIAN/SUFITÓW
(ZATYNKOWANIE BRUJD, WYRÓWNAWIE TYNKÓW, MALOWANIE).

Usługi Projektowo - Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski				ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SABINOWSKIEJ 81/83				
ADRES INWESTYCJI	CZĘSTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 81/83 DZIAŁKA NR 230. OBR. 297				
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. ŚLĄSKA 11/13				
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA, INSTALACJA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:100	DATA 11.2022	RYS. IE.2	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SZYMON SZMIDT	NR UPR. SLK/5430/PWO/14	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	inż. TADEUSZ SZMIDT	NR UPR. FT-83861/105/1552/82	PODPIS		