



OZNACZENIA	
	ISTNIEJĄCA INSTALACJA ODGROMOWA
	ZWÓD POZIOMY – DRUT Fe/Zn ø8 mm NA UCHWYTYCH SYSTEMOWYCH
	ZWÓD PIONOWY – IGŁICA Fe/Zn ø16 mm, NA PODSTAWIE SYSTEMOWEJ
	ODSTĘP IZOLACYJNY ZWODÓW PIONOWYCH

Usługi Projektowo - Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski				ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SABINOWSKIEJ 81/83				
ADRES INWESTYCJI	CZĘSTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 81/83 DZIAŁKA NR 230, OBR. 297				
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. ŚLĄSKA 11/13				
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU, INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA	SKALA 1:100	DATA 11.2022	RYS. IE.3	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SZYMON SZMIDT	NR UPR.	SLK/5430/PWO/14	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	inż. TADEUSZ SZMIDT	NR UPR.	FT-83861/105/1552/82	PODPIS	