

„Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Gzy”

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do jednostek organizacyjnych Zamawiającego olej opałowy lekki posiadający parametry określone w obowiązującej normie jakościowej PN-C-96024:L1, to jest:

l.p.	właściwości	jednostka miary	wymaganie
			L-1
1.	Wartość opałowa min.	MJ/kg	42,6
2.	Gęstość w temperaturze 15° C min.	kg/m ³	860
3.	Temperatura zapłonu min.	°C	56
4.	Zawartość siarki nie więcej niż	%	0,20
5.	Lepkość kinematyczna w 20° C	mm ² /s	6,0
6.	Barwa	-	czerwona
7.	Całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż	mg/kg	24

2. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego (dostawy w częściach) do kotłowni w sezonie grzewczym 2022/2023 w ilości około 65 000 litrów do niżej wymienionych obiektów:

1) **Budynki użyteczności publicznej Gzy 59**, 06-126 Gzy (Hala Sportowa, Biblioteka Gminna, budynek szkoły), w ilości ok. 30 000 litrów (w kotłowni znajdują się 4 zbiorniki o pojemności 2000 l każdy);

2) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim 25**, 06-126 Gzy, w ilości ok. 26 000 litrów (w kotłowni znajdują się 3 zbiorniki o pojemności po 2000 l. każdy).

3) **Budynek Urzędu Gminy, Gzy 8 (Świetlica)**, 06-126 Gzy, w ilości ok. 9000 l (w kotłowni znajduje się 1 zbiornik o pojemności 900 l) .

3. Zamówienie gwarantowane obejmuje dostawę w ilości **35 000 l**. W ramach niniejszej umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż **30 000 l**.

4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli ilość określona w ust. 3, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu m. in. okoliczności takie jak warunki atmosferyczne (łagodna zima), czy też inne okoliczności związane z sytuacją losową, niemożliwą do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

5. Zamawiający z prawa opcji może korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości określonej w ust. 3, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 30.06.2024 r. Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, nie później niż do 30.09.2024 r., ich skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej (dopuszczalna jest forma przesłania skanu pisma pocztą elektroniczną) pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji.

6. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.

7. Uprawnienie do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 5 wygasa po upływie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji.

8. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczące realizacji zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach opcji.
9. W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, do zamówień opcjonalnych składanych przez Zamawiającego po 30.06.2024 r. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do naliczania kar umownych za brak realizacji tej części zamówienia opcjonalnego, którego brak zgody dotyczy.
11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
12. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości oleju opałowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań laboratoryjnych przez upoważnianych przedstawicieli. Zakres badań określa norma podana w ust. 1.
13. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Wykonawca oświadcza, że autocysterna wyposażona jest w końcówki wlewowe z zalegalizowanym „odmierzaczem” w jednostkach miary– litr. Urządzenia wydawcze muszą posiadać świadectwa legalizacyjne wydane przez Urząd Miar i Wag.
14. Dostawy oleju będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15°C .
15. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu na terenie Gminy Gzy.
16. Wykonawca ma obowiązek dokładnego i sumiennego rozliczania się przed Zamawiającym z ilości i jakości przywiezionego oleju.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca zrealizuje sprzedaż wraz z transportem zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, ogłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
19. Zakupiony olej jest wyłącznie użytkowany w celach grzewczych w kotłowniach Gminy Gzy.

WÓJT
[Signature]
Czesław Woźniak Wojciechowski

Sporz. M. Permanicka
Kierownik Referatu Inwestycji,
Gospodarki Mieszkaniowo-energetycznej
i Ochrony Środowiska
[Signature]
mgr Marianna Permanicka
14.09.2023