


1:100/100



OZNACZENIA: INSTALACJA WENTYLACJI	
30m ³ /h	Nawietrzak wentylacyjny f. Smay 304x53mm typ NPS1; V=80m ³ /h
T1	T1 – Kratka transferowa typ NOVA-D firmy Systemair 400x200; A=0,020m ²
	instalacja wywiewna
	instalacja wywiewna pom. sanitarnych

BUDYNEK USŁUGOWY
RZUT PRZYZIEMIA 1:100
INSTALACJA WENTYLACYJNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU		
Nr	Zestawienie	Pow. [m ²]
1.01	Pomieszczenie biurowe	38,67
1.02	Przedsiónek	6,63
1.03	WC	2,56
1.04	Korytarz	8,79
1.05	Pomieszczenie biurowe	17,66
RAZEM:		74,31

Uwaga:
Niniejsza dokumentacja jest Projektem Budowlanym. Służy tylko do celów określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) dla tej fazy projektowania. Szczegółowość opracowania jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r.). Do realizacji projektowanych instalacji służyć będą Projekty Wykonawcze. Wykonanie zaprojektowanej instalacji należy nabiężąco koordynować z pozostałymi branżami i instalacjami. Dokładny domiar instalacji wykonać na budowie, na etapie wykonawstwa. Część opisowa stanowi integralną część niniejszego projektu. Niniejsza dokumentacja chroniona prawami autorskimi.

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ECOERGO USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE SZYMON KANTCZAK I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH.

NR PROJEKTU	OBIEKT		
10/2023	BUDYNEK USŁUGOWY		
ADRES BUDOWY	63-300 Pleszew, ul. Rynek 10; dz. nr 1036/1; obręb: 0001 Miasto Pleszew		
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Pleszew 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACYJNA - RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS. IS5
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA 1:100
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		mgr inż. Marek GOŚCINIAK Nr upr. WKP/0383/POOS/18	
OPRACOWAŁ		inż. Szymon KANTCZAK	DATA 30 czerwiec 2023r.
ECOERGO USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE SZYMON KANTCZAK ul. Wąska 7, 63-300 Pleszew adres email: szk.projekty@poczta.onet.pl adres email: ecoergo@op.pl		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.	