

GMINA JABŁOŃ
ul. Augusta Zamoyskiego 27
21-205 JABŁOŃ
NIP 5391440839, REGON 030237530

Jabłoń, 29 marca 2023 r.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego
w Jabłoni
ul. Augusta Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń**

Gmina Jabłoń podaje warunki techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku pełniącego funkcję edukacyjną na działce o nr ew. 2031/4 w miejscowości Jabłoń:

Przyłącze wodociągowe:

- dokonać wpięcia do kolektora Φ 160 mm znajdującego się w pasie drogowym trójnikiem żeliwnym z zasuwą;
- przyłącza do hydrantów wewnętrznych wykonać z rury PCV Φ 90 mm;
- przyłącze do celów socjalnych wykonać z węża Φ 40 mm i zakończyć wodomierzem;

Przyłącze kanalizacyjne:

- wpięcia dokonać do istniejącej studzienki rewizyjnej znajdującej się na działce;
- drugą studzienkę rewizyjną wykonać przy wyjściu z budynku;
- przyłącze wykonać z rur PCV Φ 160 mm;
- po wykonaniu przyłącza zgłosić do odbioru w stanie odkrytym w Urzędzie Gminy Jabłoń,
- roboty przy budowie przyłączy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II „Instalacje Przemysłowe i Sanitarne”
- po wybudowaniu przyłącza dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, zgłosić przyłącze do odbioru w Gminie Jabłoń, a następnie zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Niniejsze warunki techniczne są ważne do dn. 29.03.2025 r.

Wójt
Dariusz Łobojko

