

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Sukcesywnej dostawie oleju napędowego na potrzeby gminy Masłowice w 2024 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Gminy Masłowice w ilości szacunkowej:

- zakres podstawowy: 53 000 m³,
- zakres objęty prawem opcji: 10 000 m³

przez okres 12 miesięcy począwszy od 01 stycznia 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji – cokolwiek nastąpi wcześniej, do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- a) jednorazowa dostawa do Urzędu Gminy Masłowice, Masłowice 84A, 97-515 Masłowice ok. 3 000 – 5 000 dm³ do zbiornika z dystrybutorem.
- b) dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, sukcesywnie w miarę potrzeb, każdorazowo na podstawie zlecenia wysłanego pisemnie, e-mail, lub za pośrednictwem telefonu, w którym zostanie określona ilość zamawianego oleju napędowego.
- c) Dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadające funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.
- d) Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
- e) dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680) i wymogi określone w normie PN-EN 590+A1 2017-06 lub równoważnej (wg objętościw temperaturze referencyjnej + 15°C);
- f) dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
 - w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
 - w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
 - w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
- g) przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.
- h) przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie Urzędu Gminy Masłowice, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez

pracownika odbierającego dostawę

- i) realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ – 15⁰⁰.
- j) w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.
- k) dostawę i wyładunek 53 000 L oleju napędowego, przy czym stosownie do treści art. 433 pkt. 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalna wielkość świadczenia wynosi 20 000 m³
- l) dostawę i udostępnienie w formie bezpłatnego użyczenia na okres realizacji przedmiotu umowy zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 5 000 L, z atestowanym urządzeniem pomiarowym – dystrybutorem. Zbiornik na paliwo musi posiadać na wyposażeniu min. trzycyfrowy licznik pojedynczego tankowania oraz licznik sumujący z możliwością kalibracji oraz spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. z 2001, nr 113, poz. 1211);
- m) w ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewni jego dostawę i wyładunek/zainstalowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w miejscowości Masłowice). W ramach bezpłatnego użyczenia zbiornika, w okresie trwania umowy Wykonawca zapewni również bezpłatne przeglądy okresowe stanu technicznego zbiornika wraz z kalibracją licznika (w każdym przypadku wątpliwości co do poprawności jego wskazań), bezpłatny serwis oraz inne czynności niezbędne do zachowania prawidłowego funkcjonowania zbiornika;
- n) Wykonawca w dniu dostawy zbiornika przekaze Zamawiającemu:
 - szczegółową instrukcję obsługi (eksploatacji) dostarczonego zbiornika,
 - ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa,
 - wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji,
 - przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie jego eksploatacji.
- o) Zamawiający będzie użytkował zbiornik w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu przez Zamawiającego opróżnienia zawartości zbiornika z ostatniej dostarczonej przez Wykonawcę partii paliwa, Wykonawca w terminie maksymalnie 3 dni roboczych odinstaluje i odbierze zbiornik od Zamawiającego.
- p) W przypadku wystąpienia uszkodzenia zbiornika nie nadającego się do naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt nowy zbiornik zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ.
- q) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy odpowiadający polskim normom jakościowym określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn. zm.), ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeniach, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla

paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680) oraz normie PN-EN 590+A1:2017-06/Ap1:2017-11E – Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe. Wymagania i metody badań.