

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. (32) 398 50 38
fax (32) 398 50 28
mariusz.szoltysek@psgaz.pl

IREX-GAZ Sp. z o.o.

ul. Kochłowska 10
41-506 Chorzów

Wasz znak:

Zabrze, 09.11.2023 r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.764.1387/33.23

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego budowy przyłącza gazu śr/c wraz z zespołem gazowym o przepustowości 250 m³/h dla potrzeb zasilania urządzenia technologicznego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ul. Jana Śniadeckiego dz. nr 2085/289.

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu 07.11.2023 r.) w sprawie jak wyżej zawiadamiamy, że projekt pod względem technicznym został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. W projekcie jednoznacznie określić, że przyłącze gazu należy wykonać z rur PE 100 RC SDR-11 typ 2 według PAS 1075 (rury koloru czarnego z pomarańczową powłoką zewnętrzną), zgodnych z normą PN-EN-1555-2.
2. **Kurki kulowe oznaczone nr 30 na rys.05 niezgodne ze ST-IGG-501:2017.**
3. Zewnętrzny cyfrowy przetwornik ciśnienia zabudowany na wylocie z zespołu gazowego należy połączyć z korektorem objętości za pomocą przewodu LIYY 4x0,25mm².
4. Do projektu należy dołączyć rysunek wykonania uziomu sztucznego otwartego.
5. W zestawieniu materiałów należy usunąć poz. 18 – „zawór + złączka do poboru próbek gazu”, (brak elementów w części opisowej i rysunkowej opracowania).
6. Przed montażem gazomierza na ciągu pomiarowym należy sprawdzić szczelność zaworów odcinających (przed i za gazomierzem). Czynność przeprowadzić w obecności pracownika Działu Pomiarów i Telemetrii.
7. Elementy układu pomiarowego powinny być zgodne z procedurą MID, co powinno być poświadczane stosownymi dokumentami potwierdzającymi.
8. Elementy układu pomiarowego należy przygotować pod założenie plomb linkowych.
9. Obiekt zabezpieczyć zamkiem systemowym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. O/w Zabrze
10. Montaż, konfiguracja oraz uruchomienie transmisji danych po stronie Wykonawcy zadania. Kartę SIM montowaną w rejestratorze do odbioru w Dziale Pomiarów i Telemetrii PSG sp. z o.o. O/ZG w Zabrze
11. Zapisy dot. nadzoru spawalniczego / systemu jakości złączy spawanych – należy dostosować do projektowanej sieci gazowej – wymagania minimalne w projekcie powinny być zastrzeżone – zgodnie z zasadami budowy technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
12. Należy skorygować rysunek nr 11 – przedstawione złącze spawane należy zaprojektować tak, aby było to złącze doczołowe z pełnym przetopem bez podkładki.
13. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tarnowskich Górach z każdorazowym zgłoszeniem robót zanikowych.

14. Włączenie do czynnej sieci gazowej wykona Gazownia w Tarnowskich Górach w oparciu o aktualne „Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG”. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca włączenia oraz zapewnienia niezbędnego materiału.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia, jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma. Kopię pisma prosimy dołączyć do projektu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze zastrzega, że dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej wyłącznie pod kątem wymogów technicznych jakie musi spełniać projektowany obiekt w ramach jego planowanego wykorzystania i przyszłej eksploatacji jako elementu sieci gazowej.

Dokonanie niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej nie zwalnia podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie za błędy i wady tej dokumentacji. Podmiot przygotowujący dokumentację ponosi wyłączną odpowiedzialność za należyte wykonanie projektu zgodnie z standardami i normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z niezbędnych zaświadczeń, opinii, pozwoleń, zezwoleń, zgód, porozumień, uzgodnień, aprobat, certyfikatów, decyzji i innych rozstrzygnięć organów administracji.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Biura Zarządzania Majątkiem Siedlącym

Andrzej Rudzki

Załącznik: 1-egz. PB

Kopia: Gazownia w Tarnowskich Górach + 1-egz. PB, ZMSM