



UWAGA:

- wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż wykonać w klasie takiej samej jak przegroda,
- instalację wodociagową wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PN10 dla z.w.u. i PN16 dla c.w.u. i cyrkulacji,
- instalację rozprowadzić w warstwach posadzkowych,
- przewody do odbiomików prowadzić w ściankach działowych,
- przewody wody ciepłej i zimnej zaizolować termicznie, grubość izolacji zgodna z obowiązującym prawem,
- przed każdą baterią umywalkową, baterią zlewozmywakową, zmywarką instalować kątowe zawory odcinające,
- baterie łączyć z zaworami odcinającymi elastycznymi przewodami opancerzonymi,
- w przypadku zabudowanego dolnołuku, zasilenia dokonać przewodem PP, PN10, nie dopuszcza się stosowania przewodów elastycznych,
- wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami w celu uniknięcia ew. kolizji.

LEGENDA:

- instalacja z.w.u., PP PN20,
- instalacja c.w.u., PP, PN20,
- z.o. - kulowy zawór odcinający,
- ⊕ zawór antyskażeniowy - typ EA,
- f.s. - filtr siatkowy,
- UM, ZL - bateria umywalk., zlewozmyw.,
- ZC - zaw. czepalny, ze złączką do węża,
- DP - dolnołuk,
- PS - pisuar,
- Ø wodomierz z.w.u.

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys. Instalacja wodociagowa - rzut przyziemia	Nr rys. S - 9
	Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM W BURSIE REGIONALNEJ W OSTROŁĘCE ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ	
	Adres inwestycji: ul. Traugutta 9A, 07-410 Ostrołęka	Skala: 1 - 50
	Inwestor: Bursa Regionalna w Ostrołęce, ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka	
Projektant: mgr inż. Zenon Janowicz	Specjalność uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Upr. MAZ/346/PWOS/13
	Sprawdzający: inż. Eliza Dąbkowska	Podpis MAZ/0100/POOS/14
		branża sanitarna
		Data: 09.2023r.